



UWAGI:

1. Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rysunku E-01
2. Schematy ideowe rozdzielnic przedstawiono na rysunkach od E-02 do E-08
3. Instalacje prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami, zachowując koordynację z innymi instalacjami
4. Przejścia kablami oraz przewodami pomiędzy szafami pożarowymi należy uszczelniać masą ogniochronną

LEGENDA:

- Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, 16A
- ⌚➤ Gniazdo podwójne z uziemieniem, 16A
- ⌚➤ Gniazdo IP44 z uziemieniem, 16A
- ⌚➤ Gniazdo dedykowane DATA (komputer) z uziemieniem, 16A
- 230V ➤ Wypust 230V zasilający urządzenia zabudowane na stałe

www.marzec-budownictwo.pl

 **MARZEC**
BUDOWNICTWO