


- LEGENDA:
- PRZEWODY ZASILAJĄCE
  - PRZEWODY POWROTNE
  - ROZDZIELACZ
  - ZAWÓR RÓWNOZACYJĄCY
  - REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIENIA
  - ZAWÓR TERMOSTATYCZNY
  - ZAWÓR POWROTNY
  - P1 POMPA OBEJOWA H=44,7kPa  
6,93 m<sup>3</sup>/h
  - P2 POMPA OBEJOWA H=40,6kPa  
5,45 m<sup>3</sup>/h



TMAT	Remont pomieszczeń i elementów instalacji w 3 na terenie kompleksu szpitalnego przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie.			
LWIKADACJA	Numer obiektu 1/1, etap 0246, podzbiórka wydzielona	12.22.77 W		
WIEJSTW	35 Alajkowskiej 2, 30-601 Kraków			
PROJEKTOWAL	mgr inż. Aleksander Jurek			
OPRACOW	35 Dział 104			
TYTUŁ RYSUNKU	Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi			
SKALA	DATA	RYC. NR	BRZDZ.	WZGLĘDNY
	08.2019	03	5	1/1