

- Wytyczne dla pochylini:

- Szerokość ruchu pochylgni powinna wynosić 120 cm,
- Pochylgni ograniczamy krawędziowo wystającą główką o wysokości 10 cm,
- Powierzchnia pochylgni powinna być wykonana z elementów gładkich, które nie przesuwają się, nie są śliske i zapewniają możliwość bezpiecznego korzystania z nich przez cały rok,
- Pochylgni powinna posiadać podwójne obustronne poręcze: na wysokości 75 cm dla osób na wózkach i na wysokości 90 cm dla osób poruszających się o lasce lub o kuli,
- Odstęp między poręczami powinien wynosić 100-110 cm,
- Poręcz powinna być wydłużona o 30 cm na odcinku rozpoczynającym i kończącym pochylgnię,
- Spadek na pochylgni nie może przekroczyć 8%.

nr	data	opis zmian	opracowanie
A	16.01.2025	Opracowanie podstawowe	A

<p><b>GININA NASEIELSK</b></p>	
--------------------------------	--


  

<p><b>projektant</b></p>
--------------------------

<p><b>inżynier</b></p>
------------------------

 <p>ul. Parkowa 1 06-150 Świercze T: 503 388 166 E: pdn@inzynieria@gmail.com</p>
---

<p><b>projekt</b></p> <p><b>BUDYNEK ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE V=10m<sup>3</sup></b></p> <p>05-190 Nasielsk, Jaskowo Włoszciańskie dz. nr 115, obreg.: 00027 Jaskowo Włoszciańskie, jed. ew. 141404_5 Nasielsk</p>
---

<p><b>projektował</b></p> <p>Lech Slepownikowski</p> <p><b>opracował</b></p> <p>inż. Krzysztof Turczyński</p>	<p><b>uprzedmiotowa</b></p> <p>upr.nr 533361 art. 364</p> <p><b>uprzedmiotowa</b></p>	<p><b>podpis</b></p> <p><b>podpis</b></p>
---	---	---

<p><b>data</b></p> <p>1.20</p>	<p><b>data</b></p> <p>16.01.2025</p>	<p><b>projekt</b></p> <p>2502</p>	<p><b>wprowadz</b></p> <p>AR - 2502 - 12</p>	<p><b>wprowadz</b></p> <p>0A</p>
--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--	----------------------------------

<p><b>tytuł</b></p> <p><b>Pochylnia dla niepełnosprawnych</b></p>
---