

Kraków, dnia 04 października 2022 r.



**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

KM.110.010

Data wpł. 07.10.2022

L. dz. DPS-AD.365.2022

WPZ.52840.158.1.2022.SW

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z późn. zm.), § 2 ust. 3a oraz § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z wnioskiem z dnia 31 sierpnia 2022 r. inwestora: Starostę Powiatu Miechowskiego, ul. Raławicka 12, 32-200 Miechów, reprezentowanego przez P. Ewę Bętkowską – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mianolicach, 32-210 Książ Wielki, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Krzysztofa Bieleckiego, nr upr. 46/06/R/C oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Czesława Lalewicza, nr upr. 474/2005, w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- klasy odporności ogniowej stropów,
- wyposażenia klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu,
- długości dojścia ewakuacyjnego,
- szerokości skrzydła drzwiowego drzwi wieloskrzydłowych,
- szerokości biegów i spoczników schodów stałych,
- wysokości stopni schodów stałych,
- występowania schodów ze stopniami zabiegowymi,
- szerokości stopni stałych schodów wewnętrznych,
- szerokości stopni schodów zewnętrznych,
- szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej,
- wysokości umieszczenia naświetli w ścianie zewnętrznej,
- szerokości drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej oraz stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku,
- możliwości ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji,
- wysokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne oraz na drodze ewakuacyjnej,
- odległości między ścianą zewnętrzną stanowiącą obudowę klatki schodowej, a inną ścianą zewnętrzną tego samego budynku,
- odległości od budynku mieszkalno-administracyjnego

budynku głównego (dworu) Domu Pomocy Społecznej w Mianolicach zlokalizowanego w Mianolicach 51, 32-210 Książ Wielki

w y r a ż a m z g o d ę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 216 ust. 1, § 245, § 256 ust. 3, § 240 ust. 1, § 68 ust. 1, § 244,

§ 69 ust. 4 i 5, § 242, § 241 ust. 3, § 239 ust. 4 i 6, § 227 ust. 5, § 271 ust. 1 oraz § 249 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazań opracowania pn.: „EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W SPOSÓB INNY NIŻ WYNIKAJĄCY Z AKTUALNYCH PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO WSKAZAŃ ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZEJ EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA MODERNIZACJI I PRZEBUDOWIE BUDYNKU GŁÓWNEGO (DWORU) DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIANOCICACH; 32 - 210 KSIĄŻ WIELKI, MIANOCICE 51, DZ. NR 246/1, OBRĘB 0015 MIANOCICE” z dnia 29 czerwca 2022 r., tj.:

1. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita, spełniający wymagania PKN-CEN/TS 54-14:2006; Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji, zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
2. Wyposażenie systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w alarmowe wewnętrzne sygnalizatory akustyczno-głosowe dołączone do CSP według wymagań określonych w standardzie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej”, których zadaniem będzie poinformowanie o wykrytym niebezpieczeństwie ludzi (zgodnie z PN-EN 54-3). Sygnalizatory będą wplatały między sygnał tonowy komunikat słowny, zapisany w stałej pamięci sygnalizatora.
3. Połączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Miechowie lub obiektem wskazanym przez Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie.
4. Wyposażenie głównej klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymu (grawitacyjny system oddymiania) z zastosowaniem istniejących w dachu 4 okien i świetlika nad klatką, zgodnie z częścią opisową ekspertyzy oraz projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
5. Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natężeniu oświetlenia co najmniej 2 lx, zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
6. Wyposażenie budynku w podświetlane znaki ewakuacyjne pracujące w trybie „na jasno” wykonane zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012, zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
7. Zamknięcie pomieszczeń magazynowych w przestrzeni klatek schodowych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30S.
8. Zabezpieczenie systemem płyt ogniochronnych drewnianej konstrukcji stropów i stropu WPS (nad częścią niskiego parteru) do klasy odporności ogniowej EI 60.
9. Rozbudowanie istniejącej w budynku instalacji wodociągowej przeciwpożarowej tak, aby obejmowała zasięgiem całą powierzchnię wszystkich kondygnacji budynku przy zastosowaniu hydrantów wewnętrznych 25 spełniających wymagania PN z węzami półsztywnymi, zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy oraz projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

10. Zapewnienie dojazdu pożarowego do budynku od strony ściany frontowej pałacu, którym jest wewnętrzna droga, zgodnie częścią graficzną ekspertyzy.
11. Przeprowadzanie coroczne ćwiczeń sprawdzających organizację warunków ewakuacji z budynku.
12. Zapewnienie dla budynku drugiego hydrantu zewnętrznego nadziemnego o wydajności 12,4 dm³/s, usytuowanego przy świetlicy wiejskiej w odległości 259 m od analizowanego budynku, zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania. Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 ustawy K.p.a w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strony mogą zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Załącznik:

1 x Informacja o ochronie danych osobowych.



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
brg. mgr inż. Paweł Zaba
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1 x Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach
Mianocice 51
32-210 Książ Wielki + 1 egz. ekspertyzy,
1 x a/a + 1 egz. ekspertyzy.

Do wiadomości:

1 x KP PSP w Miechowie + 1 egz. ekspertyzy.

Kraków, dnia 04 października 2022 r.



**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

Data wpl. 07.10.2022

Lot DTS-AD 365 2022

WPZ.52840.158.2.2022.SW

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z wnioskiem z dnia 31 sierpnia 2022 r. inwestora: Starostę Powiatu Miechowskiego, ul. Raclawicka 12, 32-200 Miechów, reprezentowanego przez P. Ewę Bętkowską – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mianocicach, 32-210 Książ Wielki, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Krzysztofa Bieleckiego, nr upr. 46/06/R/C oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Czesława Lalewicza, nr upr. 474/2005, w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- przejazdu bez cofania lub zakończenia placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, względnie wskazania innego rozwiązania umożliwiającego zawrócenie pojazdu,
- promienia zewnętrznego łuku drogi pożarowej,
- przebiegu drogi pożarowej wzdłuż dłuższego boku budynku przy zapewnieniu oddalenia bliższej krawędzi tej drogi o 5 - 15 m od ściany

budynku głównego (dworu) Domu Pomocy Społecznej w Mianocicach zlokalizowanego w Mianocicach 51, 32-210 Książ Wielki

w y r a ż a m z g o d ę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 12 ust. 2, 9 i 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, stosownie do wskazań opracowania pn.: „**EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W SPOSÓB INNY NIŻ WYNIKAJĄCY Z AKTUALNYCH PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO WSKAZAŃ ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZEJ EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA MODERNIZACJI I PRZEBUDOWIE BUDYNKU GŁÓWNEGO (DWORU) DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIANOCICACH; 32 - 210 KSIĄŻ WIELKI, MIANOCICE 51, DZ. NR 246/1, OBRĘB 0015 MIANOCICE**” z dnia 29 czerwca 2022 r. tj.:

1. **Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita, spełniający wymagania PKN-CEN/TS 54-14:2006; Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wstępne planowania, projektowania, instalowania,**

- odbioru, eksploatacji i konserwacji, zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
2. Wyposażenie systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w alarmowe wewnętrzne sygnalizatory akustyczno-głosowe dołączone do CSP według wymagań określonych w standardzie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej”, których zadaniem będzie poinformowanie o wykrytym niebezpieczeństwie ludzi (zgodnie z PN-EN 54-3). Sygnalizatory będą wplatały między sygnał tonowy komunikat słowny, zapisany w stałej pamięci sygnalizatora.
 3. Połączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Miechowie lub obiektem wskazanym przez Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie.
 4. Wyposażenie głównej klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymu (grawitacyjny system oddymiania) z zastosowaniem istniejących w dachu 4 okien i świetlika nad klatką, zgodnie z częścią opisową ekspertyzy oraz projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 5. Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natężeniu oświetlenia co najmniej 2 lx, zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 6. Wyposażenie budynku w podświetlane znaki ewakuacyjne pracujące w trybie „na jasno” wykonane zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012, zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 7. Zamknięcie pomieszczeń magazynowych w przestrzeni klatek schodowych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30S.
 8. Zabezpieczenie systemem płyt ogniochronnych drewnianej konstrukcji stropów i stropu WPS (nad częścią niskiego parteru) do klasy odporności ogniowej EI 60.
 9. Rozbudowanie istniejącej w budynku instalacji wodociągowej przeciwpożarowej tak, aby obejmowała zasięgiem całą powierzchnię wszystkich kondygnacji budynku przy zastosowaniu hydrantów wewnętrznych 25 spełniających wymagania PN z węzami półsztywnymi, zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy oraz projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 10. Zapewnienie dojazdu pożarowego do budynku od strony ściany frontowej pałacu, którym jest wewnętrzna droga, zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy.
 11. Przeprowadzanie corocznych ćwiczeń sprawdzających organizację warunków ewakuacji z budynku.
 12. Zapewnienie dla budynku drugiego hydrantu zewnętrznego nadziemnego o wydajności 12,4 dm³/s, usytuowanego przy świetlicy wiejskiej w odległości 259 m od analizowanego budynku, zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla

danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania. Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.


W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 ustawy K.p.a w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strony mogą zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up. *[signature]*
bryg. mgr inż. Paweł Żaba
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1 x Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach
Mianocice 51
32-210 Książ Wielki,
1 x a/a.

Do wiadomości:

1 x KP PSP w Miechowie.

Kraków, dnia 09 października 2022 r.



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

WPZ.52840.158.3.2022.SW

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z późn. zm.), § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ze zm.), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z wnioskiem z dnia 31 sierpnia 2022 r. inwestora: Starostę Powiatu Miechowskiego, ul. Raclawicka 12, 32-200 Miechów, reprezentowanego przez P. Ewę Bętkowską – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mianocicach, 32-210 Książ Wielki, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Krzysztofa Bieleckiego, nr upr. 46/06/R/C oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Czesława Lalewicza, nr upr. 474/2005, w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- zapewnienia wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru

dla budynku głównego (dworu) Domu Pomocy Społecznej w Mianocicach zlokalizowanego w Mianocicach 51, 32-210 Książ Wielki

w y r a ż a m z g o d ę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, stosownie do wskazań opracowania pn.: „**EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W SPOSÓB INNY NIŻ WYNIKAJĄCY Z AKTUALNYCH PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO WSKAZAŃ ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZEJ EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA MODERNIZACJI I PRZEBUDOWIE BUDYNKU GŁÓWNEGO (DWORU) DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIANOCICACH; 32 - 210 KSIAŻ WIELKI, MIANOCICE 51, DZ. NR 246/1, OBRĘB 0015 MIANOCICE**” z dnia 29 czerwca 2022 r., tj.:

1. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita, spełniający wymagania PKN-CEN/TS 54-14:2006; Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji, zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
2. Wyposażenie systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w alarmowe wewnętrzne sygnalizatory akustyczno-głosowe dołączone do CSP według wymagań określonych w standardzie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

„Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej”, których zadaniem będzie poinformowanie o wykrytym niebezpieczeństwie ludzi (zgodnie z PN-EN 54-3). Sygnalizatory będą wplatały między sygnał tonowy komunikat słowny, zapisany w stałej pamięci sygnalizatora.

- 3. Połączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Miechowie lub obiektem wskazanym przez Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie.*
- 4. Wyposażenie głównej klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymu (grawitacyjny system oddymiania) z zastosowaniem istniejących w dachu 4 okien i świetlika nad klatką, zgodnie z częścią opisową ekspertyzy oraz projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.*
- 5. Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natężeniu oświetlenia co najmniej 2 lx, zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.*
- 6. Wyposażenie budynku w podświetlane znaki ewakuacyjne pracujące w trybie „na jasno” wykonane zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012, zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.*
- 7. Zamknięcie pomieszczeń magazynowych w przestrzeni klatek schodowych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30S.*
- 8. Zabezpieczenie systemem płyt ogniochronnych drewnianej konstrukcji stropów i stropu WPS (nad częścią niskiego parteru) do klasy odporności ogniowej EI 60.*
- 9. Rozbudowanie istniejącej w budynku instalacji wodociągowej przeciwpożarowej tak, aby obejmowała zasięgiem całą powierzchnię wszystkich kondygnacji budynku przy zastosowaniu hydrantów wewnętrznych 25 spełniających wymagania PN z węzami półsztywnymi, zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy oraz projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.*
- 10. Zapewnienie dojazdu pożarowego do budynku od strony ściany frontowej pałacu, którym jest wewnętrzna droga, zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy.*
- 11. Przeprowadzanie coroczne ćwiczeń sprawdzających organizację warunków ewakuacji z budynku.*
- 12. Zapewnienie dla budynku drugiego hydrantu zewnętrznego nadziemnego o wydajności 12,4 dm³/s, usytuowanego przy świetlicy wiejskiej w odległości 259 m od analizowanego budynku, zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy.*

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania. Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie


Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 ustawy K.p.a w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strony mogą zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Załącznik:

1 x Informacja o ochronie danych osobowych.



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
1 aut. bryg. mgr inż. Paweł Zaba
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1 x Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach
Mianocice 51
32-210 Książ Wielki,
1 x a/a.

Do wiadomości:

1 x KP PSP w Miechowie.

Kraków, dnia 04 października 2022 r.



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

Mianocice
Data wpl. 07.10.2022
L. dz. DPS-AD. 365.2022
N

WPZ.52840.158.4.2022.SW

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z wnioskiem z dnia 31 sierpnia 2022 r. inwestora: Starostę Powiatu Miechowskiego, ul. Raclawicka 12, 32-200 Miechów, reprezentowanego przez P. Ewę Bętkowską – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mianocicach, 32-210 Książ Wielki, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Krzysztofa Bieleckiego, nr upr. 46/06/R/C oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Czesława Lalewicza, nr upr. 474/2005, w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- wyposażenia w hydranty 25

budynku głównego (dworu) Domu Pomocy Społecznej w Mianocicach zlokalizowanego w Mianocicach 51, 32-210 Książ Wielki

w y r a ż a m z g o d ę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, stosownie do wskazań opracowania „EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W SPOSÓB INNY NIŻ WYNIKAJĄCY Z AKTUALNYCH PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO WSKAZAŃ ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZEJ EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA MODERNIZACJI I PRZEBUDOWIE BUDYNKU GŁÓWNEGO (DWORU) DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIANOCICACH; 32 - 210 KSIĄŻ WIELKI, MIANOCICE 51, DZ. NR 246/1, OBRĘB 0015 MIANOCICE” z dnia 29 czerwca 2022 r., tj.:

1. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita, spełniający wymagania PKN-CEN/TS 54-14:2006; Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji, zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
2. Wyposażenie systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w alarmowe wewnętrzne sygnalizatory akustyczno-głosowe dołączone do CSP według wymagań określonych w standardzie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej”, których zadaniem będzie poinformowanie o wykrytym niebezpieczeństwie ludzi (zgodnie

z PN-EN 54-3). Sygnalizatory będą wplatały między sygnał tonowy komunikat słowny, zapisany w stałej pamięci sygnalizatora.

- 3. Połączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Miechowie lub obiektem wskazanym przez Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie.*
- 4. Wyposażenie głównej klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymu (grawitacyjny system oddymiania) z zastosowaniem istniejących w dachu 4 okien i świetlika nad klatką, zgodnie z częścią opisową ekspertyzy oraz projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.*
- 5. Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natężeniu oświetlenia co najmniej 2 lx, zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.*
- 6. Wyposażenie budynku w podświetlane znaki ewakuacyjne pracujące w trybie „na jasno” wykonane zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012, zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.*
- 7. Zamknięcie pomieszczeń magazynowych w przestrzeni klatek schodowych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30S.*
- 8. Zabezpieczenie systemem płyt ogniochronnych drewnianej konstrukcji stropów i stropu WPS (nad częścią niskiego parteru) do klasy odporności ogniowej EI 60.*
- 9. Rozbudowanie istniejącej w budynku instalacji wodociągowej przeciwpożarowej tak, aby obejmowała zasięgiem całą powierzchnię wszystkich kondygnacji budynku przy zastosowaniu hydrantów wewnętrznych 25 spełniających wymagania PN z węzami półsztywnymi, zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy oraz projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.*
- 10. Zapewnienie dojazdu pożarowego do budynku od strony ściany frontowej pałacu, którym jest wewnętrzna droga, zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy.*
- 11. Przeprowadzanie corocznych ćwiczeń sprawdzających organizację warunków ewakuacji z budynku.*
- 12. Zapewnienie dla budynku drugiego hydrantu zewnętrznego nadziemnego o wydajności 12,4 dm³/s, usytuowanego przy świetlicy wiejskiej w odległości 259 m od analizowanego budynku, zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy.*

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania. Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.


W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 ustawy K.p.a w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strony mogą zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up. *bryg. mgr inż. Paweł Żaba*
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1 x Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach
Mianocice 51
32-210 Książ Wielki,
1 x a/a.

Do wiadomości:

1 x KP PSP w Miechowie.

