



SZCZEGÓŁ OBUDOWY WYKOPU
B/S

PŁYTY WYKOPOWE
PŁYTA PODSTAWOWA Z NOŻEM




PŁYTY WYKOPOWE
PŁYTA NADSTAWKOWA




SCHEMAT ZESTAWIENIA PŁYT WYKOPOWYCH
W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU


PŁYTA NADSTAWKOWA




PŁYTA PODSTAWOWA
Z NOŻEM



DO GŁ. < 3,80 m



DO GŁ. > 3,80 m - 6,90 m



KOLEJNOŚĆ ROBÓT W ZALEŻNOŚCI OD GRUNTÓW

WARIANT A
(grunty nie utrzymujące chwilowej
stateczności po wykonaniu wykopu)

- 1. Ustawienie płyty wykopowej PW w linii wykopu
- 2. Głębienie wykopu i równoczesne opuszczanie płyty wykopowej PW
- 3. Wstawianie płyt nadstawnych i połączenie ich łącznikami pionowymi (w przypadku głębokości wykopu H> 2,3 m
- 4. Rozkręcanie rozpór - dociśnięcie tarcz płyty wykopowej do ścian wykopu
- 5. Montaż rurociągu
- 6. Wydobycie płyt wykopowych z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe zagęszczanie zasyпки
- 7. Całkowite zasypywanie wykopu z zagęszczeniem zasyпки

WARIANT B
(grunty utrzymujące chwilową
stateczność po wykonaniu wykopu)

- 1. Głębienie wykopu do wymaganej stateczności
- 2. Wstawianie płyt podstawowych
- 3. Wstawianie płyt nadstawnych i połączenie ich łącznikami pionowymi (w przypadku głębokości wykopu H> 2,3 m
- 4. Rozkręcanie rozpór - dociśnięcie tarcz płyty wykopowej do ścian wykopu
- 5. Montaż rurociągu
- 6. Wydobycie płyt wykopowych z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe zagęszczanie zasyпки
- 7. Całkowite zasypywanie wykopu z zagęszczeniem zasyпки



PROSECO

Inwestor:
GMINA ZAMOŚĆ
UL. PEOWIAKÓW 92
22-400 ZAMOŚĆ

Adres inwestycji:
062014_2 ZAMOŚĆ
OBRĘB 0025 - WÓŁKA PANIEŃSKA

Inwestycja:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
DRODZE WEWNĘTRZNEJ DZ. NR 145/14 W M. WÓŁKA
PANIEŃSKA

Obiekt: **SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ**

Faza: PW	Branża: SANITARNA	Skala: B/S	Data: 11.2025 r.	Nr rys. 8
--------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------------	------------------

Nazwa rysunku:
SZCZEGÓŁ OBUDOWY WYKOPU

Funkcja	Imię, nazwisko, nr uprawnień	Podpis
Projektant br. sanitarna	mgr inż. Łukasz Machatek LUB/0091/PWBS/16	
Opracowała	mgr inż. Katarzyna Mazurek	
Sprawdzający br. sanitarna	mgr inż. Kamil Wałęga LUB/0317/PWBS/19	