



przykładowy widok rozdzielnicy po otwarciu drzwi/ bez maskownic i oprzewodowania/

UWAGA ; zapewnić możliwość podłączenia projektowanych kabli
o danych przekrojach pod zaciski lub poprzez pośrednie szyny bądź zaciski redukcyjne
lub zaciski przyłączeniowe

Dobrać osłony / dławiki/ wyprowadzeń kabli z szaf

Nazwa i adres obiektu: PROJEKT WYKONAWCZY			Nr strony
Nowosolna, obr. Byszewy, m. Byszewy, id. dz.100608_2.0003.48/1			podpis
Imię i nazwisko:	Nr uprawnień		
Projektant:	techn. Andrzej Goszczyński	372/94/WŁ	
Projektant sprawdz.:	inż. Piotr Pietrzak	107/00/WŁ	
Opracowanie:	Data: PAŹDZIERNIK 2024		
specjalność i branża:	instal. elektr.		
Skala:	Treść rysunku:	Rysunek	
—	SCHEMAT R-CZ.1	E 4.2	