


UWAGA!

- Wymiary podano w cm,
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- Wszystkie rozbieżności należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
- Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
- Fundamenty zaprojektowano dla strefy przeznaczenia gruntu H<sub>z</sub>=1,0m
- Pod wszystkimi fundamentami wykonać podłewkę z chudego betonu grubości minimum 10cm.
- Wszystkie fundamenty zabezpieczyć przeciwwilgociowo 2 x dysperbit.
- W trakcie prac fundamentowych zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie struktury gruntów budujących dno wykopu, aby nie dopuścić do ich rozluźnienia.
- Kategorycznie zabrania się pozostawiania wykopów niezabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych. Bezpośrednio po wykonaniu wykopów należy układać chudy beton.
- Zabezpieczyć wykopy fundamentowe przed dopływem wody wstępnej. W trakcie wykonywania wykopów należy być przygotowanym na wystąpienie nie wykazanej w dokumentacji wody gruntowej.
- W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nasypowych lub gruntów spoistych w stanie plastycznym dokonać ich wymiany, zastępując je poduszkami z chudego betonu.
- Pręty zbrojeniuowe łączyć na zakład min 50 cm
- W przypadku stwierdzenia odmiennych warunków gruntowych, niż przewidziano w obliczeniach należy skontaktować się z autorskim biurem projektowym.

BETON B20  
Otulina zbrojenia 5cm  
Max. średnica ziarek kruszywa dg=16mm  
Klasa ekspozycji XC2

STAL A-III (34GS)  
STAL A-0 (St05)



WIATA REKREACYJNA - RZUT		SKALA	1:50
FUNDAMENTÓW		BRUZA	KONSTRUKCJA
OBIEKT	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY JEZIORZE TONOWSKIM W SKORKACH		
INWESTOR	Gmina Rogowo		
ADRES	ul. Kościelna 8; 88-420 Rogowo		
INWESTYCJI	dz. nr 107 obręb Skórki gm. Rogowo oraz dz. nr 206 obręb Tonowo gmina Janowiec Wlkp.		
ARCHITEKTURA	mgr inż. Marcin Zwierykowski	DATA PROJEKTU	05.08.2024 r.
PROJEKTANT	upr. nr KUP/0081/POOK/07 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń		
Biurowo Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji „DWG” Marcin Zwierykowski Pob. Wólności 21, 88-440 Zimn. ul. 500-lecie 100-lecie 100-lecie 100-lecie www.dwg.com.pl e-mail: biuro@dwg.com.pl		NR RYSUNKU	
		K4	