

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Zamość  
Rejon Energetyczny Jarosław  
37-500 Jarosław, ul. Elektrowniana 4

tel.: (+48 84) 539 21 00  
fax: (+48 84) 539 21 09  
e-mail: sekretariat.rejaroslaw.oz@pgedystrybucja.pl



Jarosław, 13 marca 2025 r.  
L. dz. /PGED0282837KW25/ 2025  
Egz. nr 1  
1/2



Center-Projekt Rymarz Sp. K.  
ul. Poniatowskiego 34  
37-500 Jarosław

W odpowiedzi na wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711R Ryszkowa Wola-Laszki w km 4+242-4+620 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 111583R” RE Jarosław informuje że, w celu wykonania w/w przebudowy należy wykonać następujące prace:

- istniejące kable krzyżujące drogę i chodnik odkopać i zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi typu PS

O przystąpieniu do prac powiadomić RE Jarosław co najmniej 14 przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Prace ziemne w pobliżu linii kablowych należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika RE, zinwentaryzować geodezyjnie a przed zasypianiem zgłosić celem odbioru do Rejonu Energetycznego Jarosław.

W przypadku zmiany rzędnych remontowanej drogi inwestor zobowiązany jest dostosować posadowienie istniejących kabli i złączy energetycznych do nowych rzędnych przebudowywanych nawierzchni oraz zachować odległości pionowe od sieci napowietrznych.

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Zamość  
Rejon Energetyczny Jarosław  
Dyrektor

Dariusz Jeduszcak

podpis, pieczęć

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat

2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: JK