

Urząd Miasta i Gminy Olkusz - parter
Tabela nr 1 - Zestawienie pomieszczeń - bilans

Symbol	Nr pom.	Nazwa	Powierzchnia	Kubatura	Ilość osób	Zapotrzeb. mocy chłodn.	Jednostka	System	Sterownik	Uwagi
			[m2]	[m3]	-	[W]	[typ]	[oznaczenie]	-	
Parter	0.01	Hol Wejściowy	16,28	57,0	-	-				
	0.02 + 0.03	Hol 1 + punk przyjęć	60,94	213,3	-	4875	FXZA40A - 1szt.; FXZA15A - 1szt.	K1/1	ST1/K1/1	
	0.04	Hol 2	59,39	207,9	-	4751	FXZA20A - 2szt.	K1/2	ST1/K1/2	
	0.05	Pomieszczenie biurowe	35,96	125,9	6	4315	FXZA40A - 1szt.	K1/1	ST9/K1/1	
	0.06	Pomieszczenie biurowe	37,99	133,0	6	4559	FXAA40A - 1szt.	K1/1	ST10/K1/1	Sterownik + pilot
	0.07	Pomieszczenie biurowe	35,69	124,9	5	4283	FXZA40A - 1szt.	K1/2	ST2/K1/2	
	0.08	Komunikacja	6,44	22,5	-	-	-	-	-	
	0.09	Komunikacja	6,88	24,1	-	-	-	-	-	
	0.10	Przedsionek WC	2,96	10,4	-	-	-	-	-	
	0.11	WC męskie	6,56	23,0	-	-	-	-	-	
	0.12	WC damskie	5,40	18,9	-	-	-	-	-	
	0.13	Klatka schodowa	17,35	60,7	-	-	-	-	-	
	0.14	Klatka schodowa	18,31	64,1	-	-	-	-	-	
	0.15	Komunikacja	7,96	27,9	-	-	-	-	-	
	0.16	Pomieszczenie biurowe	19,07	66,7	3	2288	FXZA25A - 1szt.	K1/2	ST3/K1/2	
	0.17	Pomieszczenie biurowe	26,82	93,9	4	3218	FXZA40A - 1szt.	K1/2	ST4/K1/2	
	0.18	Pomieszczenie biurowe	16,45	57,6	3	1974	FXZA20A - 1szt.	K1/2	ST5/K1/2	
	0.19	Duża Sala	90,57	317,0	36	10868	FXZA32A - 3szt.	K1/2	ST6/K1/2	
	0.20	Klatka schodowa	21,14	74,0	-	-	-	-	-	-
	0.21	Pomieszczenie biurowe	6,77	23,7	1	812	FXZA15A - 1szt.	K1/1	ST2/K1/1	
	0.22	Pomieszczenie biurowe	13,69	47,9	2	1643	FXZA20A - 1szt.	K1/1	ST3/K1/1	
	0.23	Pomieszczenie biurowe	31,57	110,5	5	3788	FXZA40A - 1szt.	K1/1	ST4/K1/1	
	0.24	Pomieszczenie biurowe	27,92	97,7	4	3350	FXZA40A - 1szt.	K1/1	ST5/K1/1	
	0.25	Komunikacja	41,57	145,5	-	-	-	-	-	
	0.26	Pomieszczenie biurowe	19,42	68,0	-	2330	FXZA25A - 1szt.	K1/1	ST6/K1/1	
	0.27	WC damskie	5,89	20,6	-	-	-	-	-	
	0.28	Pomieszczenie porządkowe	2,36	8,3	-	-	-	-	-	
	0.29	WC męskie	6,47	22,6	-	-	-	-	-	
	0.30	Pomieszczenie biurowe	8,89	31,1	1	1067	FXZA15A - 1szt.	K1/1	ST7/K1/1	
	0.31	Serwerownia	8,14	28,5	-	-	klimatyzacja wg oddzielnego opracowania			
	0.32	Magazyn	8,07	28,2	-	-	-	-	-	
	0.33	Klatka schodowa	19,73	69,1	-	-	-	-	-	
	0.34	Pomieszczenie biurowe	29,16	102,1	5	3499	FXZA40A - 1szt.	K1/1	ST8/K1/1	
Razem			721,81			57623				

pomieszczenia klimatyzowane