

Urząd Miasta i Gminy Olkusz - I piętro
Tabela nr 1 - Zestawienie pomieszczeń - bilans

Symbol	Nr pom.	Nazwa	Powierzchnia	Kubatura	Ilość osób	Zapotrzeb. mocy chłodn.	Jednostka	System	Sterownik	Uwagi
			[m2]	[m3]	-	[W]	[typ]	[oznaczenie]	-	
I Piętro	1.01	Klatka schodowa	24,75	81,7	-	-	-	-	-	
	1.02	Komunikacja	116,53	384,5	-	-	-	-	-	
	1.03	Pomieszczenie biurowe	13,06	43,1	2	1567	FXZA15A - 1szt.	K2/1	ST1/K2/1	
	1.04	Pomieszczenie biurowe	12,37	40,8	2	1484	FXZA15A - 1szt.	K2/1	ST2/K2/1	
	1.05	Magazyn	6,49	21,4	-	-	-	-	-	
	1.06	Pomieszczenie biurowe	14,51	47,9	2	1741	FXZA20A - 1szt.	K2/2	ST1/K2/2	
	1.07a	Pomieszczenie biurowe	16,86	55,6	2	2023	FXZA20A - 1szt.	K2/2	ST2/K2/2	
	1.07	Pomieszczenie biurowe	32,81	108,3	5	3937	FXZA20A - 2szt.	K2/2	ST3/K2/2	
	1.08	Archiwum	18,29	60,4	-	-	-	-	-	
	1.09	Pomieszczenie biurowe	14,61	48,2	2	1753	FXZA20A - 1szt.	K2/2	ST4/K2/2	
	1.10	Pomieszczenie biurowe	16,80	55,4	3	2016	FXZA20A - 1szt.	K2/2	ST5/K2/2	
	1.11	Klatka schodowa	19,67	64,9	-	-	-	-	-	
	1.12	Komunikacja	33,69	111,2	-	-	-	-	-	
	1.13	Pomieszczenie biurowe	7,39	24,4	1	887	FXAA15A - 1szt.	K2/2	ST6/K2/2	
	1.14	Pomieszczenie biurowe	9,67	31,9	1	1160	FXZA15A - 1szt.	K2/2	ST7/K2/2	
	1.15	Pomieszczenie biurowe	15,70	51,8	2	1884	FXZA20A - 1szt.	K2/2	ST8/K2/2	
	1.16	Pomieszczenie biurowe	12,05	39,8	2	1446	FXZA15A - 1szt.	K2/2	ST9/K2/2	
	1.17	Pomieszczenie biurowe	11,11	36,7	2	1333	FXZA15A - 1szt.	K2/2	ST10/K2/2	
	1.18	Pomieszczenie socjalne	2,08	6,9	-	-	-	-	-	
	1.19	WC damski	6,23	20,6	-	-	-	-	-	
	1.20	WC męski	8,21	27,1	-	-	-	-	-	
	1.21	Pomieszczenie porządkowe	2,40	7,9	-	-	-	-	-	
	1.22	Pomieszczenie biurowe	26,30	86,8	4	3156	FXZA32A - 1szt.	K2/2	ST11/K2/2	Sterownik + pilot
	1.23	Pomieszczenie biurowe	37,62	124,1	6	4514	FXNA40A - 1szt.	K2/2	ST12/K2/2	Sterownik + pilot
	1.24	Pomieszczenie biurowe	14,23	47,0	2	1708	FXZA20A - 1szt.	K2/2	ST13/K2/2	
	1.25	Pomieszczenie biurowe	19,84	65,5	3	2381	FXZA25A - 1szt.	K2/2	ST14/K2/2	
	1.26	Pomieszczenie biurowe	19,07	62,9	3	2288	FXZA25A - 1szt.	K2/1	ST3/K2/1	
	1.27	Pomieszczenie biurowe	23,86	78,7	4	2863	FXAA32A - 1szt.	K2/1	ST4/K2/1	Sterownik + pilot
	1.28	Pomieszczenie biurowe	19,06	62,9	3	2287	FXZA25A - 1szt.	K2/1	ST5/K2/1	
	1.29	Pomieszczenie biurowe	28,54	94,2	4	3425	FXZA40A - 1szt.	K2/1	ST6/K2/1	
	1.30	Pomieszczenie biurowe	12,81	42,3	2	1537	FXAA15A - 1szt.	K2/1	ST7/K2/1	
	1.31	Pomieszczenie biurowe	15,23	50,3	2	1828	FXZA20A - 1szt.	K2/1	ST8/K2/1	
	1.32	WC damski	5,26	17,4	-	-	-	-	-	
	1.33	Pomieszczenie porządkowe	1,84	6,1	-	-	-	-	-	
	1.34	WC męskie	7,25	23,9	-	-	-	-	-	
	1.35	Pomieszczenie biurowe	18,86	62,2	3	2263	FXZA25A - 1szt.	K2/1	ST9/K2/1	
	1.36	Pomieszczenie biurowe	8,25	27,2	1	990	FXAA15A - 1szt.	K2/1	ST10/K2/1	
	1.37	Klatka schodowa	19,05	62,9	-	-	-	-	-	
	1.38	Pomieszczenie biurowe	28,55	94,2	4	3426	FXZA40A - 1szt.	K2/1	ST11/K2/1	
		Razem	720,90			53899				

pomieszczenia klimatyzowane