

Urząd Miasta i Gminy Olkusz - Budynek pod Zegarem

Tabela nr 1 - Zestawienie ilości powietrza - bilans

Symbol	Nr pom.	Nazwa	Powierzchnia	Kubatura	Ilość osób	Zapotrzeb. mocy chłodn.	Jednostka	System	Sterownik	Uwagi
Parter	0.1	Komunikacja	39,88	119,6	-	3,1904	FXZA32A - 1szt.	K4	ST1/K4	
	0.2	Dźwig Osobowy	1,54	4,6	-	-	-	-	-	
	0.3	Poczekalnia	8,52	25,6	3	1022,4	FXZA15A - 1szt.	K4	ST2/K4	
	0.4	Pomieszczenie Biurowe Straży	19,45	58,4	3	2334	FXZA25A - 1szt.	K4	ST3/K4	
	0.5	Szatnia	3,50	10,5	-	-	-	-	-	
	0.6	Pokój Przesłuchań	4,34	13,0	2	520,8	FXZA15A - 1szt.	K4	ST4/K4	
	0.7	Pom. Z Prysznicem	2,66	8,0	-	-	-	-	-	
	0.8	WC Damski / Niepełnosprawni	4,38	13,1	-	-	-	-	-	
	0.9	Przedsionek	1,57	4,7	-	-	-	-	-	
	0.10	WC Męski	4,02	12,1	-	-	-	-	-	
	0.11	Pom. Socjalne	8,82	26,5	-	1058,4	FXAA15A - 1szt.	K4	ST5/K4	
	0.12	Komunikacja	15,35	46,1	-	1842	FXAA20A - 1szt.	K4	ST6/K4	
	0.13	Monitoring	9,10	27,3	2	1092	klimatyzacja wg oddzielnego opracowania			
	0.14	Pokój Komendanta	9,43	28,3	2	1131,6	FXAA15A - 1szt.	K4	ST7/K4	
	0.15	Wiatrołap	7,69	23,1	-	-	-	-	-	
	0.16	Pom. Porządkowe	2,03	6,1	-	-	-	-	-	
	0.17	Pokój Kierownika USC	15,50	46,5	2	1860	FXAA20A - 1szt.	K4	ST8/K4	
	0.18	Archiwum USC	17,39	52,2	3	2086,8	FXAA20A - 1szt.	K4	ST9/K4	
	0.19	Pomieszczenie - Poczekalnia	34,57	103,7	14	4148,4	FXZA50A - 1szt.	K4	ST10/K4	
	0.20	Sala USC	41,14	123,4	16	4936,8	FXZA25A - 2szt.	K4	ST11/K4	
	0.21	Pokój Biurowy USC	41,22	123,7	6	4946,4	FXZA25A - 2szt.	K4	ST12/K4	
		Razem	292,10							
I Piętro	1.1	Komunikacja	3,00	9,0	-	-	-	-	-	
	1.2	Korytarz	9,80	29,4	-	1176	FXZA15A - 1szt.	K5/2	ST1/K5/2	
	1.3	Dźwig Osobowy	1,54	4,6	-	-	-	-	-	
	1.4	Komunikacja	5,58	16,7	-	-	-	-	-	
	1.5	Pokój Biurowy	20,20	60,6	3	2424	FXZA25A - 1szt.	K5/2	ST2/K5/2	
	1.6	Pokój Biurowy	15,34	46,0	2	1840,8	FXZA20A - 1szt.	K5/2	ST3/K5/2	
	1.7	Pokój Biurowy	15,42	46,3	2	1850,4	FXZA20A - 1szt.	K5/2	ST4/K5/2	
	1.8	Pokój Biurowy	22,30	66,9	3	2676	FXZA25A - 1szt.	K5/2	ST5/K5/2	
	1.9a	Korytarz	6,18	18,5	-	741,6	FXZA15A - 1szt.	K5/2	ST6/K5/2	
	1.9b	Korytarz	12,82	38,5	-	1538,4	FXZA20A - 1szt.	K5/2	ST7/K5/2	
	1.10	Pokój Biurowy	25,50	76,5	4	3060	FXZA32A - 1szt.	K5/2	ST8/K5/2	
	1.11	Pokój Biurowy	17,04	51,1	3	2044,8	FXZA25A - 1szt.	K5/1	ST1/K5/1	
	1.12	Hol Biurowy	15,23	45,7	-	1827,6	FXAA15A - 1szt.	K5/1	ST2/K5/1	
	1.13	Pokój Biurowy	16,84	50,5	3	2020,8	FXAA25A - 1szt.	K5/1	ST3/K5/1	
	1.14	Pokój Biurowy	23,38	70,1	4	2805,6	FXAA32A - 1szt.	K5/1	ST4/K5/1	

	1.15	Pokój Biurowy	20,58	61,7	3	2469,6	FXAA25A - 1szt.	K5/1	ST5/K5/1	
	1.16	Pokój Biurowy	21,65	65,0	3	2598	FXAA32A - 1szt.	K5/1	ST6/K5/1	
	1.17	WC	1,40	4,2	-	-	-		-	
	1.18	WC	1,40	4,2	-	-	-		-	
	1.19	Pom. Socjalne	3,11	9,3	-	-	-		-	
	1.20	Przedsionek	2,36	7,1	-	-	-		-	
	1.21	Komunikacja	2,36	7,1	-	-	-		-	
	1.22	Pokój Biurowy	12,46	37,4	2	1495,2	FXZA15A - 1szt.	K5/2	ST9/K5/2	
	1.23	Pokój Biurowy	13,96	41,9	2	1675,2	FXZA20A - 1szt.	K5/2	ST10/K5/2	
		Razem	289,45							

pomieszczenia klimatyzowane