

Bytów, dn. 04.11.2024 r.

STAROSTA BYTOWSKI
ul. Ks. dr. B. Doma 2
77-100 Bytów

Znak sprawy: G.6630.186.2024

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończony w dniu 04.11.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

| | |
|--------------------------------|---|
| Przedmiot narady: | sieć kanalizacyjna |
| Lokalizacja: | Starkowo, dz.: 4/6, 180/4 |
| Wnioskodawca: | PUZO ELEONORA os. PIASTOWSKIE 6, 78-600 Wałcz |
| Inwestor: | GMINA TRZEBIELINO ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino |
| Projektant: | ELEONORA PUZO Inne upr.: budowlane: ZAP/0223/PWOS/10 |
| Przewodniczący: | Inspektor Karolina Kiełpińska |
| Sposób przeprowadzenia narady: | elektroniczny |
| Data wpływu: | 15.10.2024 r. |

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono negatywnie

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Lp. | Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa | Stanowisko Uwagi | Imię i nazwisko uczestnika |
|-----|---|---|----------------------------|
| 1 | Energa Oświetlenie Sp. z o.o. elektroniczny | Stanowisko negatywne Nie uzgodniono - kolizja z istniejącym słupem oświetlenia drogowego na wysokości dz. nr 4/11. | Marcin Piwowarski |
| 2 | Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji w Bytowie elektroniczny | Stanowisko pozytywne UZGODNIENIE Nr 8250 z dnia 30.10.2024r.. Uzgodniono Pozytywnie. 1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania, zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA-OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczęciem. 2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury. 3. W miejscach prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne należące do ENERGA-OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice poziomu terenu zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacji geodezyjnej. 4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ostrożnie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 5. Odkryte kable przed | BARTŁOMIEJ CYRSON |

| | | | |
|--------------|---|---|---------------------|
| | | zasypaniem zgłosi do ENERGA-OPERATOR S.A. 6. W pobliżu urządzeń elektrycznych roboty prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125. 7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. 8. Przy niwelacji terenu doprowadzi do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych. | |
| 3 | Gmina Trzebielino elektroniczny | Stanowisko pozytywne | Mariusz Matyszewski |
| 4 | Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie | Uczestnik nieobecny na naradzie | |
| Wnioskodawca | | | PUZO ELEONORA |

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 621813.1.1023, 621814.1.1002.

Z upoważnienia Starosty Bytowskiego
Inspektor Karolina Kiełpińska

dokument został podpisany elektronicznie

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności ci zarządzający terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania czy też projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).