



Poziom porównawczy 122,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	132.90	132.90	131.80	130.30	129.40	127.90
Rzędna terenu istniejącego	132.90	132.90	131.80	130.30	129.40	127.90
Rzędna osi rurociągu [m]	131.40	130.30	128.80	127.90	126.40	127.90
Zagłębienie osi rurociągu	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Odległości [m]		41,26	62,17	51,63	72,68	
Średnice, materiał		90×5,4 PE100_SDR17	90×5,4 PE100_SDR17	90×5,4 PE100_SDR17	90×5,4 PE100_SDR17	
Długość trasy [m]	0.00	41.26	103.42	155.05	227.73	
	p38	p39	p40	p41	p42	

Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo 78- 600 Wałcz Osiedle Piastowskie 6	
Temat Budowa sieci kanalizacji sanit. dla m. Starkówko gm. Trzebielino dz. ewid. 180/4, 4/6, obr. Starkowo	Typ rys. Projekt techniczny
Profil sieci kanalizacji sanit. tłocznej. dla m. Starkówko gm. Trzebielino dz. ewid. 180/4, 4/6, obr. Starkowo	Data 04.11.2024
Investor Gmina Trzebielino adres : 77-235 Trzebielino ul. Wiejska 15	Skala 1 : 1000/100
Projektant główny b. sanit. : mgr inż. Eleonora Puzo upr. ZAP/0223/PWOS/10 na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy PB w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepl. wentyl., gaz. wod.i kan. Sprawdził b. sanit. : mgr inż. Mariusz Jarmulewski upr. POM/0275/PWBS/15 na podst. art. 24ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2 pkt. 3 i ust.4c pkt. 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ust. PB w specjal. instal. w zakresie sieci, inst.i urządzeń ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.	
rys. 11	