

**URZĄD GMINY**  
38-124 Wiśniowa 150  
Rzeszów, 20 maja 2025r.  
Woj. podkarpacki

WZ.52840.84.2025.AG

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025r. poz. 188) oraz §2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. poz. 296)

### po rozpatrzeniu

„Ekspertyzy technicznej w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dz. nr 315/2 obr. 0002 Jazowa Gmina Wiśniowa” opracowanej w kwietniu 2025 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - Pana Romana Bolkę; obejmującej następujące wskazania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowanych odpadów:

- 1) wykorzystanie jako źródła wody do celów przeciwpożarowych rzeki Wisłok z możliwością poboru wody przy moście w odległości 390m od punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez pompy będące na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej,
- 2) uwzględnienie w procesie magazynowania odpadów co najmniej 4 stref pożarowych o maksymalnej powierzchni do 328m<sup>2</sup>,
- 3) zapewnienie ścian oddzielenia przeciwpożarowego dla miejsc magazynowanych odpadów w pasie terenu o szerokości poniżej 4m od granicy działki,
- 4) wyposażenie obiektów w zwiększoną ilość środka gaśniczego zawartego w gaśnicach o ponad 300% od ilości wymaganej przepisem oraz dodatkowo budynek garażowy z zapleczem socjalnym, wiatę magazynową nr 3 i nr 6 w gaśnice proszkowe przewoźne 25kg i przenośne 6kg,

w związku z:

- niezapewnieniem wymaganego źródła wody do celów przeciwpożarowych w postaci wodociągu o wydajności co najmniej 10dm<sup>3</sup>/s, co jest wymagane postanowieniami §41 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. poz. 296)

### wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PG

dz. nr 315/2 obr. 0002 Jazowa Gmina Wiśniowa”, tzn. w sposób inny niż wskazano w §41 ust.1 ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

## UZASADNIENIE

Gmina Wiśniowa zwróciła się z wnioskiem o uzgodnienie rozwiązań zamiennych dot. spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w sposób inny, niż określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów - odpowiednio do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Z przedstawionej „ekspertyzy” wynika, że na terenie będą magazynowane czasowo odpady powstające na terenach mieszkalnych (PSZOK).

Jak wskazano w „ekspertyzie”, ze względu na lokalne uwarunkowania tj. brak sieci wodociągowej przeciwpożarowej nie ma możliwości zapewnienia dla rozpatrywanego obiektu wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru i dlatego zachodzi konieczność zastosowania rozwiązań zamiennych. Mając na uwadze wskazania ekspertyzy technicznej uznano, iż pomimo występowania ww. nieprawidłowości na rozpatrywanym terenie nie nastąpi pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, a tym samym zapewni możliwość prowadzenia działań gaśniczych uwzględniając pobór wody z rzeki Wisłok oraz przy użyciu zapasu wody pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej stanowiących operacyjne zabezpieczenie terenu.

Niezależnie od wskazań ekspertyzy technicznej wymienionych w sentencji postanowienia, przy zajmowaniu stanowiska uwzględniono, że:

- w bliskiej odległości wynoszącej 34m znajduje się jednostka OSP Jazowa oraz jednostki OSP w KSRG (Wiśniowa, Kalembina, Pułanki i Frysztak) z czasem dojazdu od 10 do 15 minut, co pozwoli na przeprowadzenie działań gaśniczych,
- ograniczono rozprzestrzenianie się pożaru poprzez dokonanie podziału miejsc magazynowania odpadów na 4 strefy pożarowe,
- maksymalna powierzchnia strefy pożarowej magazynowanych odpadów nie przekracza 382m<sup>2</sup>,
- istnieje możliwość podjęcia akcji gaśniczej w pierwszej fazie pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego posiadającego zwiększony normatyw w zakresie zawartości środka gaśniczego.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.



## POUCZENIE

Na podstawie art.127 §1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) niniejszej postanowienie jest ostateczne.

Strona może je zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Wnosząc skargę strona jest obowiązana do uiszczenia opłaty sądowej - wpisu w wysokości 200 zł na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535). Skarga w szczególności musi zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę skarżącego, oznaczenie jego miejsca zamieszkania lub siedziby, a w razie ich braku - adres do doręczeń, wskazanie zaskarżonej decyzji; oznaczenie organu, którego działania skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; podpis osoby wnoszącej skargę, a w przypadku jej wniesienia przez pełnomocnika - jego podpis z załączonym do skargi pełnomocnictwem. Do skargi należy dołączyć jej odpisy oraz odpisy załączników w ilości po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron oraz dla organu, którego decyzja jest przedmiotem skargi. Jednocześnie na podstawie art. 243 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.), strona może przed wszczęciem lub w toku postępowania sądowo-administracyjnego złożyć wniosek o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek ten jest wolny od opłat sądowych.

**Załącznik 1:** Ekspertyza techniczna.

**Otrzymują:**

1) Gmina Wiśniowa

Wiśniowa 150  
38-124 Wiśniowa

2) aa.

**Do wiadomości:**

1) KP PSP Strzyżów

PODKARPACKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
Z up. *Grzegorz Oleniacz*  
st. bryg. mgr inż. Grzegorz OLENIACZ  
ZASTĘPCA PODKARPACKIEGO  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ