


Uwaga:
Przewody odprowadzające (zwody pionowe) połączyć metalicznie z FeZn 25 x4 uziomu fundamentowego. Wszystkie elementy metalowe wystające ponad dach należy chronić zwodami pionowymi prętowymi. Muszą one wystawać ponad chroniony element. Wysokość prętów ustalić indywidualnie w zależności od wysokości wystającego elementu metalowego. Przewody odprowadzające (zwody pionowe) prowadzić w rurze ochronnej typu GROM. Złącza kontrolne montować w puszkach doziemnych 140x140 szarych Elko-Bis.

SCHEMAT INSTALACJI ODGROMOWEJ			
 KONTUR studio architektury Świątopelk-Mirscy sp.j.		64-920 Piła; ul Bydgoska 33/5 tel./ fax. (067) 212- 77- 00 tel. (067) 215- 51- 81 e-mail biuro@kontur.pila.pl	STADIUM P1
OBIEKT	REMONT DACHU BUDYNKU PAROWOZOWNI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZESPOLE BUDYNKÓW WYRZYKIEJ KOLEJKI POWIATOWEJ, na dz. nr ewid. 1065, 1067/2, obr. Białosławie		BRANŻA arch.
INWESTOR	Powiat Piłski, Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła		DATA 03-2026
PROJEKTOWAŁ:			SKALA 1:100
mgr inż. arch. Marek Świątopelk-Mirski uprawnienia budowlane do proj. w specjalności: architektura bez ograniczeń NN-8345/483/81			
			NR RYS. A03 aktual.