



ZAMKNIETA OTWARTA LOKALNE ZDALNE FAULT GOTOWOŚĆ

PLC PLC PLC PLC PLC

Inwestor : GMINA TRZEBOWNISKO 36-001 TRZEBOWNISKO 976					
Obiekt : Budowa dwóch zbiorników wody pitnej, placu manewrowego, oświetlenia oraz przyłączy wodociągowych, kanalizacji deszczowej, przyłączy kan. teletechnicznej, przyłączy elektrycznych na terenie SUW Łąka, gm. Trzebowniksko					
Nazwa rys.: Schemat sterowania zasuwą KZ1-5					
	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis	Skala: —
Projektant:	inż. Paweł Piwowar	E-117/02	11.2025		Faza: PT Nr rys.: ES-5.1
Sprawdził:	mgr inż. Bartosz Budzik	E-217/02	11.2025		