

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Księginice 14, 59-300 Lubin 1

Dz. DTR / 6086 / 2406 / 2025

Księginice 25. 11. 2025r.

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR

Adrian Rynkar

Ul. Lwowska 26

59-300 Lubin

Dotyczy: dokumentacji projektowej dla zadania p.n. Przebudowa skrzyżowania drogi nr 101157D wraz z odwodnieniem w miejscowości Gola, gmina Lubin.

Odpowiadając na wniosek z dnia 24. 11. 2025 r. (data wpływu 24. 11. 2025 r.), wydaję warunki do projektowania w zakresie prowadzenia inwestycji przebudowy skrzyżowania drogi nr 101157D dz. nr 131/1 w miejscowości Gola w rejonie istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:

- w pasie drogowym jest zabudowana sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, istnieje możliwość wystąpienia na terenie wykonywania robót niezainwentaryzowanego uzbrojenia,
- do dz. nr 131/1 przylegają tereny, które wymagają przyłączenia do sieci wod-kan, dlatego w przyszłości będzie istniała taka konieczność – projekt drogi powinien to uwzględnić np. przez przyjęcie rozwiązań materiałowych pozwalających na bezproblemowe odtworzenie nawierzchni,
- projektowane elementy przebudowy drogi nie mogą pogorszyć warunków zabudowy i eksploatacji istniejącego uzbrojenia kanalizacyjnego,
- roboty drogowe należy wykonać ze szczególną ostrożnością w rejonie elementów sieci kanalizacyjnej, nie można dopuścić do zagruzowania studzienek, ani uszkodzenia infrastruktury,
- spadki nawierzchni należy projektować z zachowaniem zasady niedopuszczenia spływu wód opadowych i roztopowych do studzienek kanalizacji sanitarnej,
- projektowane krawężniki nie mogą przebiegać w osi sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej,
- studzienki kanalizacyjne powinny być zlokalizowane całym obwodem w jednorodnej nawierzchni drogi,
- skrzynki zasuw wodociągowych powinny być zlokalizowane całym obwodem w jednorodnej nawierzchni drogi,
- w przypadku napotkania podczas wykonywania robót kolizji projektowanych elementów zagospodarowania terenu z uzbrojeniem wod-kan należy przewidzieć ich przebudowę, projekt wykonawczy przebudowy należy przedłożyć do Zakładu celem uzgodnienia sposobu rozwiązania usunięcia kolizji,
- w kosztorysie przewidzieć wykonanie robót związanych z istniejącym uzbrojeniem wod-kan.,
- minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót należy dokonać powiadomienia na piśmie eksploatatora sieci, natomiast po zakończeniu robót drogowych należy zgłosić gotowość do odbioru elementów sieci wod-kan znajdujących się w rejonie prowadzonych robót, ustalić termin odbioru robót (odbior zostanie poświadczony protokołem).

Wyciąg z projektu technicznego przebudowy drogi w zakresie skrzyżowania z infrastrukturą wodociagową i kanalizacyjną (w tym profil projektowanej kanalizacji deszczowej) należy przedłożyć do uzgodnienia w PGKGL Spółka z o.o. w Księginicach.

PREZES ZARZĄDU

PGKGL Sp. z o.o.

w Księginicach

Ewelina Ligęza

Otrzymują:

1. Adresat - STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar ul. Lwowska 26, 59-300 Lubin
2. DTR a/a

Sprawę prowadzi: Główny Specjalista Ewa Makaś, tel. 76/840 81 74