

PAPP Pracownia Architektoniczno-
Projektowa Jakub Pulikowski
Do ul. Kartuska 61/8
80-141 Gdańsk

Znak EOP/KD/9/2025/05/00975
Dot. zagospodarowanie terenu przy stacji PKP na
dz. 151/6 i 151/7 w miejscowości Obrowo –
parking, ścieżki piesze, mała architektura.

Toruń, 12 maja 2025 roku

Uzgadnia się pozytywnie plan syt.-wys. zagospodarowanie terenu przy stacji PKP na dz. 151/6 i 151/7 w miejscowości Obrowo – parking, ścieżki piesze, mała architektura.

W miejscach projektowanych wjazdów z istniejącym kablem elektroenergetycznym SN-15 kV, oraz projektowanym kablem elektroenergetycznym nn 0,4 kV należy na wyżej wymienione kable nałożyć rury ochronne dwudzielne typu AROT, dostosowane do przekrojów kabli. Prace związane z rozwiązaniem kolizji należy zgłosić pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz wykonać pod nadzorem pracowników Rejonu Dystrybucji w Toruniu. Rejon Dystrybucji w Toruniu przygotowuje miejsce pracy oraz wyłączy urządzenia spod napięcia, za co zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującą Taryfą Energa-Operator S.A.

Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych, jakie mogłyby powstać w związku z prowadzeniem budowy. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N SEP-E004, w bezpośrednich miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykonywać ręcznie (łopata) oraz zachować odległości zgodne z wyżej wymienionymi normami. Prowadzenie robót budowlanych w pobliżu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 § 55 z dnia 06 lutego 2003 r.). Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Toruniu w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.

Nadzór przedstawiciela Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu nad wyżej wymienionymi robotami oraz wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych należy uzgodnić w Dziale Zarządzania Eksploatacją RD w Toruniu ul. Plac Skarbka 7/9, 87-100 Toruń.

W załączeniu został naniesiony kabel elektroenergetyczny SN-15 kV, który nie jest zewidencjonowany w Geodezji i Kartografii. prosimy o jego naniesienie na każdym egzemplarzu PZT w projektowanej dokumentacji.

Uzgodnienie nr 91/MMD/0363/UZG/2024 ważne do dnia 12.05.2027r.

Z poważaniem

Kierownik Działu
Dokumentacji Energetycznej


Marek Nardzka

k.o.:
1. adresat
2. Dział Zarządzania Eksploatacją,
3. a/a.

sprawę prowadzi: 91/MMD (tel. 56 470 63 61)



Rejon Dystrybucji w Toruniu, Pl. Skarbka 7/9, 87-100 Toruń

Kontakt z nami:

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu:

- telefonicznie: **801 404 404***, lub **+48 58 767 43 50***
- za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl
- poprzez e-mail: torun@energa-operator.pl
- listownie na adres: Energa-Operator S.A., Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Administratorem danych osobowych jest Energa-Operator S.A. Szczegóły dostępne na www.energa-operator.pl