



Wójt Gminy Jordanów Śląski
ul. Wrocławska 55
55 – 065 Jordanów Śląski

Jordanów Śląski, dnia 09.10.2024 r.

DŚ.6630.K.12.2024

Instal STD
Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych
Ul. Wysockiego 28
58-304 Wałbrzych

Urząd Gminy Jordanów Śląski odpowiadając wniosek z dnia 02.10.08.2024 r. (data wpływu do Urzędu – 02.10.2024 r.) w sprawie wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej dla modernizowanego boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Jordanów Śląski na działkach nr 193/4, 192/4, 191/1 i 190/1 obręb Jordanów Śląski, podaje następujące warunki:

1. Wykonać **dokumentację projektową odwodnienia modernizowanego boiska i** przedłożyć do uzgodnienia w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski.
2. Podłączenie do sieci należy wykonać, po wcześniejszym uzgodnieniu, poprzez przedłużenie kolektora kd 400, zlokalizowanego bezpośrednio przy modernizowanym obiekcie, do studzienki rewizyjnej żelbetowej Ø 1200 o rzędnych 150,38/148,84 m. Zaleca się włączenie 0,50 m powyżej kinety t.j. rzędna 149,34 m
3. Przyłączenie wykonać z rury PVC Ø160.
4. Wykonać inwentaryzację powykonawczą przyłącza przed zasypaniem wykopu.
5. Uporządkować teren po zakończeniu budowy sieci melioracyjnej.
6. Zgłosić odbiór do Urzędu Gminy Jordanów Śląski wykonanej sieci.
7. Dokumenty z punktu 5. przekazać do Urzędu Gminy Jordanów Śląski.
8. Niniejsze warunki techniczne tracą ważność po upływie dwóch lat od ich wydania.

Z poważaniem

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Otrzymują:

1. adresat.
2. a/a.