

Lubin, dn. 16.12.2025 r.

Starostwo Powiatowe w Lubinie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin

Znak sprawy: PODGIK.6630.191.2025

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończzonej w dniu 16.12.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.)

Przedmiot narady:	sieć kanalizacji deszczowej i elektroenergetyczna oświetleniowa
Lokalizacja:	Gmina: Lubin (obszar wiejski) Obręb: Księginice, dz.: 80/2, 216, 217/1, 217/2, 351/1
Wnioskodawca:	ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWY "WIR" WIERA ŚNIEŻKO-NIKOŃCZUK ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin
Inwestor:	GMINA LUBIN ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin
Projektant:	- WIERA ŚNIEŻKO-NIKOŃCZUK Inne upr.: projektowe: 37/97/Lw - GRZEGORZ JÓŹWIAK Inne upr.: projektowe: 391/DOŚ/09 - RENATA PANIC Inne upr.: projektowe: 127/DOŚ/11
Przewodniczący/protokolant:	Magdalena Karaś Inspektor
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	08.12.2025 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Stanowisko Przewodniczącego:

Bez uwag.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	WNIOSKODAWCA elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
2	Starostwo Powiatowe w Lubinie, Departament Architektury, Nieruchomości ul. Jana Kilińskiego 12B 59-300 Lubin elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Magdalena Karaś, dn. 16-12-2025 12:21:12

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

3	Starostwo Powiatowe w Lubinie, Departament Infrastruktury i Transportu ul. Jana Kilińskiego 12B 59-300 Lubin elektroniczny	Bez uwag.	Stanowisko pozytywne	Marcin Kałuża
4	Starostwo Powiatowe w Lubinie, Geodeta Powiatowy ul. Jana Kilińskiego 12B 59-300 Lubin elektroniczny		Stanowisko pozytywne z uwagami W rejonie opracowania występuje punkt osnowy geodezyjnej (M33021Dc1-SP10040, M33021Dc1-SH10040), który należy chronić przed zniszczeniem.	Krzysztof Siudziński
5	Urząd Gminy Lubin ul. Księcia Ludwika I 3 59-300 Lubin elektroniczny	Bez uwag.	Stanowisko pozytywne	Magdalena Drozda
6	ENERGETYKA Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 58 59-300 Lubin elektroniczny	Nie dotyczy w zakresie sieci elektroenergetycznych. Nie dotyczy w zakresie sieci wod-kan.	Stanowisko pozytywne z uwagami	Robert Jambrozek, Marcin Piasecki
7	NETIA S.A. ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa elektroniczny	Nie dotyczy.	Stanowisko pozytywne z uwagami	Marek Rzęsa
8	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3 50-513 Wrocław elektroniczny	Bez uwag.	Stanowisko pozytywne	Tomasz Godlejewski
9	Orange Polska S.A. Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Alfreda Dauna 66 30-629 Kraków elektroniczny		Uczestnik nieobecny na naradzie	
10	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu/ Gazownia w Lubinie ul. Odrodzenia 6 59-300 Lubin elektroniczny	Pozytywnie bez uwag – brak sieci gazowej PSG.	Stanowisko pozytywne z uwagami	Beata Urbańska
11	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. Księginice 14 59-300 Lubin elektroniczny		Uczestnik nieobecny na naradzie	
12	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy ul. Partyzantów 21 59-220 Legnica		Stanowisko pozytywne z uwagami Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące	Witold Piękny

Dokument wygenerował(a): Magdalena Karaś, dn. 16-12-2025 12:21:12

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

elektroniczny

w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.

Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego, dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.

Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw. Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

13 **Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**
Oddział we Wrocławiu
Rejon w Głogowie
ul. Mickiewicza 61
67-200 Głogów
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

Arkadiusz Blicharski

Nie dotyczy GDDKiA.

14 **FIBEE SP z o.o.**
Wysogotowo,
ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przeźmierowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

Aleksandra Masternak

FIBEE I SP Z O.O. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 10.12.2025 r., we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBEE I SP Z O.O. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE I SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE I SP Z O.O. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

15 **Kamnet Turoń Kamil**
ul. Szafirowa 19
59-335 Obora
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

Kamil Turoń

Zidentyfikowana zbliżenia/kolizje na dz.ew.: 80/2; 217/2; 351/1; 217/1; 80/15 obręb Księginice

Wyznaczamy strefę ochronną 2m od istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej KAMNET. W rejonie zbliżeń oraz skrzyżowań wszelkie roboty ziemne należy prowadzić metodą ręczną, poprzedzoną odkrywkami kontrolnymi, z zachowaniem pełnej ostrożności.

Przy przejściach poprzecznych sieć KAMNET należy zabezpieczyć na koszt inwestora odpowiednią osłoną rurową dwudzielna (np. QRD 110), wyprowadzoną co najmniej 0,5 m poza strefę kolizji.

W przypadku zbliżeń poniżej odległości podstawowej należy uzgodnić z KAMNET zabezpieczenie specjalne (Dz.U. 2023 poz. 1040)

Prace w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń mogą być realizowane wyłącznie pod nadzorem przedstawiciela właściciela sieci. Koszt nadzoru ponosi inwestor.

Termin rozpoczęcia robót należy zgłosić 21 dni przed rozpoczęciem prac na adres: infra@kamnet.pl

W razie ujawnienia podczas robót niezainwentaryzowanych elementów infrastruktury KAMNET, należy je zabezpieczyć i niezwłocznie skontaktować się z właścicielem sieci w celu uzgodnienia dalszych działań.

16 **KGHM**
Polska Miedź Spółka Akcyjna
Oddział Zakład
Hydrotechniczny
59-305 Rudna,

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerował(a): Magdalena Karaś, dn. 16-12-2025 12:21:12

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

ul. Polkowska 52
elektroniczny

- 17 **RFC INTERNET**
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kujawska 2
85-031 Bydgoszcz
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

- 18 **SPRAY Sp. z o.o.**
ul. Koszykowa 61B
00-667 Warszawa
elektroniczny

nie dotyczy

Stanowisko pozytywne z uwagami

Małgorzata Stachurska

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty Lubińskiego
Magdalena Karaś
Inspektor

.....
Podpis przewodniczącego narady/protokolanta
Dokument został podpisany elektronicznie

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.).