



- LEGENDA:
- PRZEWÓD WENTYLACJI NAWIEWNEJ Z RUR SPIRO
Z IZOLACJĄ WEŁNY MINERALNEJ 40 mm
 - PRZEWÓD WENTYLACJI WYWIEWNEJ Z RUR SPIRO
Z IZOLACJĄ WEŁNY MINERALNEJ 40 mm
 - ANEMOSTATY NAWIEWNE Ø 125 mm
O WYD. 120 m3/h
 - ANEMOSTATY WYWIEWNE Ø 125 mm
O WYD. 120 m3/h
 - PRZEPUSTNICA REDUKUJĄCA CIŚNIENIE

NEOFORMA		<i>Branża</i> SANITARNA	<i>Nazwa rysunku</i> Rzut parteru instalacja wentylacji mechanicznej			<i>Skala</i> 1 : 100
Jednostka projektowa Studio Projektowe "NEOFORMA" 37-700 Przemyśl, ul. Barska 15/10 tel. (016) 670-53-70 www.neoforma.pl	<i>Projektant</i>	<i>Temat projektu</i> Przebudowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Ludności i Obrony Cywilnej	<i>Miejsce inwestycji</i> dz. nr 554/6 obr. 0009 Orły	<i>Inwestor</i> Gmina Orły ul. Przemyska 3 37-716 Orły	<i>P R O J E K T</i>	
					<i>Nr rysunku</i>	<i>S-7</i>