



LEGENDA:

580 W
CV33-60/0,8

GRZEJNIK PŁYTOWY „PURMO”
Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM
ORAZ ICH MOCE

RURY PP-R(PN16) POWRÓT DN 25 mm
RURY PP-R(PN16) ZASILENIE DN 25 mm



PION C.O.

NEOFORMA Jednostka projektowa Studio Projektowe "NEOFORMA" 37-700 Przemyśl, ul. Barska 15/10 tel. (016) 670-53-70 www.neoforma.pl	Projektant	Branża SANITARNA	Nazwa rysunku Rzut parteru instalacja c.o.		Skala 1 : 100	
		Temat projektu Przebudowa budynku magazynowego na potrzeby Obrony Ludności i Obrony Cywilnej	Miejsce inwestycji dz. nr 554/6 obr. 0009 Orły	Inwestor Gmina Orły ul. Przemyska 3 37-716 Orły	P R O J E K T	
					Nr rysunku S-3	numer projektu