



UWAGI:

1. Układ sieci TN-C-S.
2. Ochrona przed porażeniem: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
3. Elementy projektowane naniesiono linii grubą, a elementy istniejące linii cienką.
4. Aparaty Q1, Q2, F3R, F10R, F19R ÷ F37R do ponownego wykorzystania.

Jednostka projektowa:		
Mocolocco s.c.		
ul.Krzywa 12/2, 31-149 Kraków		
Temat:		
Remont 2 zespołów łazienek w Budynku		
Centrum Badań Przyrodniczych UJ		
przy ul. Gronostajowej 3 w Krakowie		
Projektant:		Podpis:
mgr inż. Janusz Szczypka		
upr. nr ewid. MAP/0327/PWOE/12		
Branża:		
Elektryczna		
Etap:		
Projekt wykonawczy		
Tytuł rysunku:		
SCHEMAT TABLICY TR 12		
Nr rys.:	Skala:	Data:
IE-1.2	---	listopad 2025r.
Nr rewizji:		Data rewizji: