



**UWAGA:**

- klasa ochrony obiektu LPS III
- wymiary siatki zwodów 15x15m
- promień kuli 45m
- maksymalne odstępy przewodów odprowadzających 15m
- uziom - taśma - bednarka ocynkowana Fe/Zn -30x4mm na głębokości 0,6m lub uziom fundamentowy
- złącza kontrolne ZK drut-taśma nw obudowach do elewacji lub gruntu
- zwody na dachu - drut ocynkowany Ø8
- zwody odprowadzające kryte w rurze odgromowej RSO pod tynkiem - drut ocynkowany Ø8
- iglica lub maszt odgromowy wysokość dobrać odpowiednio do obiektu chronionego
- maszt odgromowy wysokość 1m, dla LPS klasy III: kąt ochrony - 76°, promień ochrony - 4,01m, odstęp izolacyjny 0,5m

PROJEKT BUDOWLANY	Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 13 436 99 12				
	Nazwa obiektu budowlanego:	"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie - „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie", a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców, na działce nr ewid. 2421/12, położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście."				
	Inwestor:	Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno; Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno			Rok 2024	
	Adres obiektu budowlanego:	38-400 Krosno, ul. Grodzka 41, dz. 2421/12 OBREB EWIDENCYJNY : ŚRÓDMIEŚCIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : KROSNO			SKALA  <b>1 : 100</b>	
	Temat rysunku:	<b>Rzut dachu. Instalacja odgromowa.</b>				
	Element PB	branża elektryczna		Podpis:	Data	NR RYS.
	Projektant :	mgr inż. Krzysztof Nowak specjalność inst. elektryczne (upr. Nr PDK/0136/PWOE/04)			21.10.2024	<b>U/E-4</b>
	Sprawdzający :	mgr inż. Tomasz Guzik specjalność instalacje elektryczne (upr. Nr PDK/0201/PWOE/21)			21.10.2024	