



OZNACZENIA:

- WG/U** - wyłącznik główny prądu przeciwpożarowy PWP - certyfilat CNBOP
- RG/U** - rozdzielnia główna
- R1,2/U** - tablice rozdzielcze strefowe
- gniazdo 230V, 16A, 2 x (P+N+PE) IP44
  - gniazdo 230V, 16A, 2 x (P+N+PE)
  - punkt elektryczno-logiczny 2xRJ-45, 2x230V DATA, 2x230V
  - wypust zasilający 230V; P+N+PE
  - wypust zasilający 400V; 3P+N+PE
  - przycisk pociągowy instalacji przywoławczej
  - przycisk kasujący instalacji przywoławczej
  - sygnalizator akustyczno-optycznty instalacji przywoławczej
  - zasilacz instalacji przywoławczej
  - A9 - pompa obiegowa c.o., typ 3 40-150F
  - A14 - pompa obiegowa c.o., typ 2GO 25-90 130
  - B8 - pompa obiegowa c.t., typ 1 25-40 130
  - B12 - pompa obiegowa c.t., typ 15-14 B
  - węzeł cieplny
  - rozdzielnica elektryczna węzła cieplnego - dostawa z węzłem

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Wysokość	Sufit
-1.1a U	Komunikacja	3,00	tynk cem- wap
-1.1b U	Komunikacja	3,00	tynk cem- wap
-1.2 U	WC ogólnodostępne	2,50	sufit systemowy z płyt mineralnych , grubość 15 mm, format 60x60 cm, krawędź prosta
-1.3a U	Szyb windy osobowej	-	
-1.3b U	Pom. porządkowe	3,00	tynk cem- wap
-1.4 U	Wypożyczalnia sprzętu		
-1.4 U	pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	3,00	tynk cem- wap
-1.5 U	Wypożyczalnia sprzętu		
-1.5 U	pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	3,00	tynk cem- wap
-1.6 U	Pomieszczenie techniczne wymiennikownia	3,00	tynk cem- wap
-1.7 U	Łazienka	2,20	sufit systemowy z płyt mineralnych , grubość 15mm, format 60x60 cm, krawędź prosta
-1.8 U	Szatnia	2,47	tynk cem- wap
-1.9 U	Łazienka	2,20	sufit systemowy z płyt mineralnych , grubość 15 mm, format 60x60 cm, krawędź prosta
-1.10 U	Szatnia	2,47	tynk cem- wap
-1.11 U	Sala aktywności fizycznej	2,47	tynk cem- wap

PROJEKT WYKONAWCZY	Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 13 436 99 12			
	Nazwa obiektu budowlanego:	"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabudowanego budynku Palacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie - „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców, na działce nr ewid. 2421/12, położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście."			
	Inwestor:	Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno; Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno	Rok 2024		
	Adres obiektu budowlanego:	38-400 Krosno, ul. Grodzka 41, dz. 2421/12 OBREB EWIDENCYJNY : ŚRÓDMIEŚCIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : KROSNO			SKALA
	Temat rysunku:	Rzut piwnic. Instalacja gniazd wtykowych oraz zasilanie urządzeń.			1 : 100
	Element PB	branża elektryczna	Podpis:	Data	NR RYS.
	Projektant :	mgr inż. Krzysztof Nowak specjalność inst. elektryczna (upr. Nr PDK/0136/PWOE/04)		maj 2025	U/E-4