



Lp.	Nazwa pomieszczenia	Wysokość	Sufit
0.1 U	Wiatrołap	3,00	-
0.2 U	Korytarz	3,00	Sufit systemowy z płyt z wełny szklanej , akustyczny, , format 120x60, 60x60 cm krawędź półukryta systemowy
0.3 U	Sala wielofunkcyjna	3,00	Sufit systemowy z płyt z wełny szklanej , akustyczny, , format 60x60 cm krawędź półukryta
0.4 U	Biuro	3,00	Sufit systemowy z płyt z wełny szklanej , akustyczny, , format 60x60 cm krawędź półukryta
0.5 U	Przestrzeń wspólna, miejsce spotkań	3,00	Sufit systemowy z płyt z wełny szklanej , akustyczny, , format 60x60 cm krawędź półukryta
0.6 U	Korytarz	3,00	Sufit systemowy z płyt z wełny szklanej , akustyczny, , format 120x60, 60x60 cm krawędź półukryta
0.7 U	Przedsiónek WC	2,50	sufit systemowy z płyt mineralnych , grubość 15 mm, format 60x60 cm, krawędź prosta
0.8 U	WC pracowników	2,50	sufit systemowy z płyt mineralnych , grubość 15 mm, format 60x60 cm, krawędź prosta
0.9 U	Klatka schodowa	-	sufit systemowy z płyt mineralnych , grubość 15 mm, format 60x60 cm, krawędź prosta
0.10 U	WC ogólnodostępne	2,50	sufit systemowy z płyt mineralnych , grubość 15 mm, format 60x60 cm, krawędź prosta
0.11 U	Szyb windy osobowej	-	-

OZNACZENIA:

WG/U - wyłącznik główny prądu przeciwpożarowy PWP - certyfilat CNBOP

P.Poż. - przycisk uruchamiający WG/U z sygnalizatorem

RG/U - rozdzielnia główna

R1,2/U - tablice rozdzielcze strefowe

☎ - gniazdo 230V, 16A, 2 x (P+N+PE) IP44

☎ - gniazdo 230V, 16A, 2 x (P+N+PE)

PEL - punkt elektryczno-logiczny: 2xRJ-45, 2x230V DATA, 2x230V

FB - FLOORBOX podłogowy z wyposażeniem: 2xRJ-45, 2x230V DATA, 2x230V

🔥 - wypust zasilający 230V; P+N+PE

🔥 - wypust zasilający 400V; 3P+N+PE

📞 - przycisk pociągowy instalacji przywoławczej

📞 - przycisk kasujący instalacji przywoławczej

📞 - sygnalizator akustyczno-optyczntny instalacji przywoławczej

📞 - zasilacz instalacji przywoławczej

PROJEKT WYKONAWCZY	Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 13 436 99 12			
	Nazwa obiektu budowlanego:	<i>"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie - „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców, na działce nr ewid. 2421/12, położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście."</i>			
	Inwestor:	Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno; Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno		Rok 2024	
	Adres obiektu budowlanego:	38-400 Krosno, ul. Grodzka 41 ,dz. 2421/12 OBREB EWIDENCYJNY : ŚRÓDMIEŚCIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : KROSNO		SKALA	
	Temat rysunku:	Rzut parteru. Instalacja gniazd wtykowych oraz zasilanie urządzeń.		1 : 100	
	Element PB	branża elektryczna	Podpis:	Data	NR RYS.
	Projektant :	mgr inż. Krzysztof Nowak specjalność inst. elektryczna (upr. Nr PDK/0136/PW/OE/04)		maj 2025	U/E-5