



UWAGA:

- klasa ochrony obiektu LPS III
- wymiary siatki zwodów 15x15m
- promień kuli 45m
- maksymalne odstępy przewodów odprowadzających 15m
- uziom - taśma - bednarka ocynkowana Fe/Zn -30x4mm na głębokości 0,6m lub uziom fundamentowy
- ZK - złącza kontrolne ZK drut-taśma nw obudowach do elewacji lub gruntu
- zwody na dachu - drut ocynkowany Ø8
- zwody odprowadzające kryte w rurze odgromowej RSO pod tynkiem - drut ocynkowany Ø8
- 1 - iglica lub maszt odgromowy wysokość dobrać odpowiednio do obiektu chronionego
- maszt odgromowy wysokość 1m, dla LPS klasy III: kąt ochrony - 76°, promień ochrony - 4,01m, odstęp izolacyjny 0,5m
- przewód grzejny 60W/m w rynnice
- przewód grzejny 60W/m w rurze spustowej

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|--|---------|----------|---------|
| PROJEKT WYKONAWCZY | Jednostka projektowa: | Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 13 436 99 12 | | | |
| | Nazwa obiektu budowlanego: | <i>"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz: rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie - „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców, na działce nr ewid. 2421/12, położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście."</i> | | | |
| | Inwestor: | Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno; Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno | | Rok 2024 | |
| | Adres obiektu budowlanego: | 38-400 Krosno, ul. Grodzka 41, dz. 2421/12 OBRĘB EWIDENCYJNY : ŚRÓDMIEŚCIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : KROSNO | | SKALA | |
| | Temat rysunku: | Rzut dachu. Instalacja odgromowa. | | 1 : 100 | |
| | Element PB | branża elektryczna | Podpis: | Data | NR RYS. |
| | Projektant : | mgr inż. Krzysztof Nowak specjalność inst. elektryczne (upr. Nr PDK/0136/PWOE/04) | | maj 2025 | U/E-7 |