



Rozdzielacz: -1/1							
Typ: Vario S rozd. z przepływomierzem FM							
Typ szaki: Vario szafka IW 700x30x110mm							
G = 813,4 [kg]							
Δp min = 21,12 [kPa]							
Nr	Typ	Do odbiornika	Typ rury	Średnica	L [m]	VA	Nast. (P) [l/min]
1	Podloga grzewcza	008_a	Comfort Pipe PLUS rura	17 x 2,0	114,8	150	1,57
2	Podloga grzewcza	008_b	Comfort Pipe PLUS rura	17 x 2,0	110,3	150	1,57
3	Podloga grzewcza	007_a	Comfort Pipe PLUS rura	17 x 2,0	100,2	150	1,35
4	Podloga grzewcza	007_b	Comfort Pipe PLUS rura	17 x 2,0	100,0	150	1,35
5	Podloga grzewcza	007_c	Comfort Pipe PLUS rura	17 x 2,0	97,0	150	1,35
6	Podloga grzewcza	005	Comfort Pipe PLUS rura	17 x 2,0	116,0	200	2,25
7	Podloga grzewcza	004_b	Comfort Pipe PLUS rura	17 x 2,0	66,2	150	0,90
8	Podloga grzewcza	004_c	Comfort Pipe PLUS rura	17 x 2,0	68,8	150	0,90
9	Podloga grzewcza	006	Comfort Pipe PLUS rura	17 x 2,0	61,7	150	0,90

Rozdzielacz -1/2							
Typ: Vario S rozd. z przepływomierzem FM							
Typ szaki: Vario szafka IW IW 70d30x110mm							
G = 675,6 [kg/h]							
Δp min = 10,95 [kPa]							
Nr	Typ	Do odbiornika	Typ rury	Średnica	L [m]	VA	Nast. (P) [mm]
1	Podłoga grzewcza	001_a	Comfort Pipe PLUS nura	17 x 2,0	81,9	150	1,35
2	Podłoga grzewcza	001_b	Comfort Pipe PLUS nura	17 x 2,0	78,9	150	1,35
3	Podłoga grzewcza	001_d	Comfort Pipe PLUS nura	17 x 2,0	76,7	150	1,35
4	Podłoga grzewcza	001_e	Comfort Pipe PLUS nura	17 x 2,0	79,6	150	1,35
5	Podłoga grzewcza	001_a	Comfort Pipe PLUS nura	17 x 2,0	86,7	150	1,35
6	Podłoga grzewcza	003	Comfort Pipe PLUS nura	17 x 2,0	83,9	100	1,57
7	Podłoga grzewcza	002	Comfort Pipe PLUS nura	17 x 2,0	98,0	100	1,87

PROJEKT WYKONAWCZY	Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 13 436 99 12				
	Nazwa obiektu budowlanego:	"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie - „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie", a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców, na działce nr ewid. 2421/12, położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście."				
	Inwestor:	Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno; Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno			Rok 2024	
	Adres obiektu budowlanego:	38-400 Krosno, ul. Grodzka 41, dz. 2421/12 OBREB EWIDENCYJNY : ŚRÓDMIEŚCIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : KROSNO			SKALA	
	Temat rysunku:	RZUT PIWNIC - INSTALACJA PODŁOGOWA			1 : 100	
	Element PW	branża sanitarna		Podpis:	Data	NR RYS.
	Projektant :	inż. Wojciech Pajak specjalność sanitarna (opr. PDK/0017/PWOS/07)		26.05.2025		IP-CAS 1.0
	Sprawdzający :	mgr inż. Tomasz Liszka specjalność sanitarna (opr. PDK/3016/PWOS/07)		26.05.2025		