

**Warunki Nr 8/2024 z dnia 17.10.2024 r.
przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego
w obiekcie przy ul. Grodzkiej 41 w Krośnie (Pałac)**

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych / Dz.U.2007 Nr 16, poz.92/ oraz wniosku z dnia 16.10.2024 r. określa się warunki przyłączenia węzła ciepłego w obiekcie **przy ul. Grodzkiej 41 w Krośnie (Pałac)**

1.Wnioskodawca:

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28a , 38-400 Krosno

2. Informacje dotyczące obiektu : budynek usługowy

- lokalizacja obiektu : **Krosno, ul. Grodzka 41 (Pałac)**

3.Dane dotyczące obiektu :

- powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (m²) 1 841

- kubatura ogrzewanych pomieszczeń (m ³)	10 658
--	--------

4. Instalacje odbiorcze

Rodzaj instalacji odbiorczych	Parametry		Materiał instalacji odbiorczych
	Temperatura obl. °C	Ciśnienie dop. kPa	
Centralne ogrzewanie	75/55	300	PEX
Ciepła woda użytkowa	55	600	Stal nierdzewna
Wentylacja	80/60	300	Stal ocynkowana
Technologia	-	-	-

5. Moc cieplna zamówiona

Całkowita moc cieplna zamówiona	$\sum Q$	222	kW
Centralne ogrzewanie	Q_{co}	147	kW
Ciepła woda użytkowa – średnia	$Q_{ccw \text{ śr}}$	12	kW
Ciepła woda użytkowa- maksymalna	$Q_{ccw \text{ max}}$	50	kW
Wentylacja	Q_w	25	kW
Technologia	Q_{tech}	-	kW
Podgrzew wody basenu	Q_{tech}	-	kW
Maksymalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym	Q_{max}	60	kW