

Odbiorca zapewnia montaż:

- a. instalacji elektrycznej pomieszczenia węzła ciepłego z pomiarem energii elektrycznej niezależnie od pomiaru w budynku. (podlicznik)
- b. pomp obiegowych z automatyczną regulacją prędkości obrotowej
 - dla potrzeb c.o. i went.
- c. pomp cyrkulacyjnych/ładujących dla c.w.u.
- d. zasobnika c.w.u. (jeżeli jest wymagany)
- e. naczyń wzbiorczych przeponowych

11. Wymogi formalne

- dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022, poz.1679).
- stosowane materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
- do rozpatrzenia przedłożyć komplet dokumentacji: p.t. węzła ciepłego z AKPiA, p.t. instalacji elektrycznej w węźle ciepłym oraz do wglądu p.t. instalacji wewn. c.o.
- podstawą rozpoczęcia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie przez strony umowy o przyłączenie
- warunki przyłączenia ważne są dwa lata od daty ich określenia

12. Uwagi:

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu
Ciepłowni, Sieci / Wymiennikowni

Andrzej Półchłopek