



UWAGA: WSZYSTKIE RUROCIĄGI MAJĄCE BEZPOŚREDNI KONTAKT Z
MAGAZYNOWANĄ WODĄ NALEŻY WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304

**SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA PRZEZ
PŁASZCZ ZBIORNIKA**



SZCZEGÓŁ MOCOWANIA GRZÁŁEK



GRZÁŁKA MOCOWANA POPRZEC KOŁNIERZ
GWINTOWANY OD ZEWNĘTRZNEJ STRONY ZBIORNIKA.
ELEMENT GRZEJNY NIE MA BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU
Z MEMBRANĄ I Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ ZBIORNIKA

Jednostka projektowa		HARBART PROJEKT	
<div>HB</div>		Anna Bartkowiak ul. Warszawska 96 61-047 Poznań NIP 777-238-87-17	
Stadium dokumentacji		Branża	
PROJEKT TECHNICZNY		INSTALACJE SANITARNE	
Inwestor			
GMINA SWARZĘDZ ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz			
Obiekt			
BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NA STACJI UZDATNIANIA WODY W GORTATOWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 133/4 OBRĘB GORTATOWO (0003) GMINA SWARZĘDZ			
Tytuł		Skala	Nr rys.
ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY ZBIORNIKA		1:50	IS-06
Nazwisko		Nr upr.	Podpis
Projektant mgr inż. Tomasz Bartkowiak		WKP/0115/PWOS/06	
Opracował mgr inż. Adam Trocki			
Projektant sprawdzający mgr inż. Jacek Sikora		WKP/0156/P00S/03	
POZNAŃ, SIERPIEŃ 2025 R.			