



Przewidywana ilość osób na kondygnacji - 14 pracowników + podczas posiłku 15 mieszkańców DPS

Powierzchnia budynku	Okolo 2390 m ²
Wysokość budynku	Budynek do 16m SW
Liczby kondygnacji budynku	1- Podziemna, 5 - nadziemnych
Parametry pożarowe występujących substancji palnych	Materiały niebezpiecznie pożarowo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nie będą przechowywane. Jedynym gazem przechowywanym w obiekcie jest tlen medyczny poziomie parteru.
Kategorie zagrożeń ludzi	ZL II
Gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych	Qd do 500 MJ/m ²
Podział obiektu na strefy pożarowe	Obiekt stanowi jedną strefę pożarową.
Miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo	Według uzyskanych informacji nie przewiduje się magazynowania, i rozlewania materiałów pożarowo niebezpiecznych.
Ocena zagrożenia wybuchem	Brak zagrożenia wybuchem
Odległość od obiektów sąsiednich	Budynek położony jest na działce nr 1578/4. Na działce sąsiedniej zlokalizowany jest budynek mieszkalno-usługowy, którego ściana zewnętrzna z otworami okiennymi zlokalizowana jest pod kątem 90o względem ściany frontowej budynku DP. W pasie co najmniej 4m ściana rozpatrywanego budynku jest ściśle oddzielenia przeciwpożarowego o klasie REI 120. Ściana boczna budynku DPS również jest ścianną oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120. Ściana ta znajduje się w granicy działki. Przylega do niej budynek garażu zlokalizowany na sąsiedniej działce. Po przeciwległej stronie usytuowany jest garaż. Zachowane są odległości pomiędzy poszczególnymi budynkami usytuowanymi na sąsiednich działkach budowlanych.

Dom Pomocy Społecznej
Olkusz ul.Jana Kantego 4

Kategoria obiektu	ZL II
	RZUT PARTERU