

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej zakończonej w dniu:  
2025-02-18

Przewodniczący narady: Justyna Korniluk  
Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca
Biuro Projektowe DROEM Mirosław Jakubiuk Adama Mickiewicza 192 lokal 1  17-100 Bielsk Podlaski

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej				
Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
011	2	171/2	BIELSK PODLASKI-m.	Studziwody
011	2	195/1	BIELSK PODLASKI-m.	Studziwody
011	3	3653	BIELSK PODLASKI-m.	Bielsk Podlaski
011	3	3652/89	BIELSK PODLASKI-m.	Bielsk Podlaski
011	3	3652/66	BIELSK PODLASKI-m.	Bielsk Podlaski
011	3	3652/63	BIELSK PODLASKI-m.	Bielsk Podlaski

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej	
Lp.	Nazwa asortymentu
1	sieć elektroenergetyczna
2	sieć wodociągowa
3	sieć kanalizacyjna
4	sieć telekomunikacyjna

Uwagi przewodniczącego narady	
	Brak uwag pod względem formalnym.

INSTYTUCJE BIORĄCE UDZIAŁ W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ			
Lp.	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski	Jarosław Strapczuk - Urząd Miasta Bielsk Podlaski 2025-02-17 12:15:15	brak uwagi
2	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Marcin Tomaszuk 2025-02-17 11:55:25	brak uwag
3	Podlaska Sieć Internetowa Sp. z o.o.	Kira Anna Latkowska 2025-02-11 09:48:10	brak uwag

4	Hawe Telekom S.A. w restrukturyzacji	Aleksandra Ratajczyk 2025-02-12 13:00:29	brak uwag
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku	Wojciech Magnuszewski 2025-02-13 11:58:15	brak uwag
6	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Krzysztof Biryłko 2025-02-14 09:21:16	brak uwag
7	Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim	Łukasz Prokopiuk 2025-02-11 08:04:38	brak uwag
8	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski	Krzysztof Karolczuk 2025-02-13 15:11:48	<p>Uzgadnia pozytywnie proj. sieci uzbrojenia terenu względem napowietrznych linii nN i SN z nieizolowanymi przewodami roboczymi oraz kablowych linii ziemnych nN i SN na następujących warunkach:</p> <p>1) Zachować wymogi BHP podczas prowadzenia robót budowlanych, a w razie braku takiej możliwości linię wyłączyć spod napięcia na czas wykonywania robót. Warunki i możliwość wyłączenia oraz ewentualnego przydzielenia nadzoru uzgodnić w tut. Rejonie na 2 tygodnie przed planowanym terminem wykonania prac.</p> <p>2) Roboty ziemne w odległości mniejszej niż 1,5m od linii kablowych ziemnych i od słupów linii napowietrznych wykonywać ręcznie. W przypadku odkrycia w wykopie folii ostrzegawczej informującej o obecności kablowej linii ziemnej SN 15kV prace natychmiastowo przerwać i zgłosić w tut. Rejonie konieczność wyłączenia odkrytej linii kablowej.</p> <p>3) Linie kablowe krzyżowane trasą projektowanych urządzeń zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi z polietylenu w razie stwierdzenia braku istniejących osłon lub przedłużyć istniejące rury osłonowe zgodnie z normą N SEP-E-004.</p> <p>4) Zachować głębokość ułożenia kablowych linii ziemnych względem projektowanego uzbrojenia terenu (w razie konieczności projektowane uzbrojenie zagłębić) zgodnie z normą N SEP-E-004.</p> <p>5) Sieć dystrybucyjną PGE Dystrybucja S.A. kolidującą z projektowanym zagospodarowaniem terenu inwestycji przebudować zgodnie z warunkami usunięcia kolizji znak RE3/TO/5090/16/2022 z dnia 28.02.2022r.</p> <p>6) Prace związane z podnoszeniem linii kablowych ziemnych winni wykonywać pracownicy posiadający upoważnienie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, po uprzednim wyłączeniu ich spod napięcia na zasadach jak w pkt.1).</p> <p>7) Termin rozpoczęcia robót w zbliżeniu do linii kablowej zgłosić w tutejszym Rejonie z tygodniowym wyprzedzeniem.</p> <p>8) Konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych urządzeń poniesie Inwestor inwestycji podstawowej.</p>
9	Multimedia Polska sp. z o.o.	Robert Borawski 2025-02-10 14:09:13	brak uwag

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTÓRE W NIEJ NIE UCZESTNICZYŁY	
Lp.	Nazwa Instytucji
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
2	Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędys Koryluk Spółka Jawna
3	ORANGE POLSKA S.A. Zarządzanie Zasobami Sieci i Obsługi Klienta

Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.) Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3. Załącznikiem do niniejszego protokołu jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia

Protokolant : Justyna Korniluk

*Z up. STAROSTY  
Przewodniczący narady koordynacyjnej  
Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru*

*Geodeta Powiatowy  
inż. Justyna Korniluk*

**Justyna  
Kornilu  
k** Elektronicznie  
podpisany przez  
Justyna Korniluk  
Data:  
2025.02.18  
14:45:37 +01'00'



