



Oznaczenie					
Nr pomieszczenia					
Rodzaj odbiornika	istn. odbiory	istn. odbiory	istn. odbiory	istn. odbiory	wypust 400V zasilanie dźwigu osobowego
Moc zainst. [kW]	-	-	-	-	5,0

**3x230V/400V**  
szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S/Wyłącznik ochronny

- UWAGI:
- Przewody i zabezpieczenia dobrano wg PN - HD - 60364
  - Dodatkowe wyposażenie rozdzielni zabezpieczające dźwig należy zabudować w istniejącej rozdzielni głównej RG zabudowanej przy wejściu do szatni
  - Wszystkie elementy oraz wolne miejsca umieszczone za elewacją tablicy zastąpić zaślepkami

Wszystkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora Biura Projektowego Draft Engineers (Dz.U. 24/194, poz.83 art. 115-118)