



| LEGENDA | |
|---------|---|
| | GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA |
| | UZIOM SZPIŁOWY TYPU A, WYKONAĆ DO WARTOŚCI PONIŻEJ 10Ω |
| | ZŁĄCZE KONTROLNE CZTEROŚCIEGOWE SiCuSn W SKRZYŃCE KONTROLNEJ DO ELEWACJI |
| | PRZEWÓD UZIOMOWY LgY 35 mm2 PROWADZONY POD TYNKIEM W RURCE ELEKTROINSTALACYJNEJ |

| | | | |
|--|--|--|--|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | | <div></div> <div>michalotomanski.pl Projektowanie Architektoniczne Michal Otomanski 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 106B lok. 36 ; NIP 727-149-26-45 ; REGON: 472228329 tel. +48 601 268 386; e-mail: architekt@michalotomanski.pl www.michalotomanski.pl</div> | |
| INWESTOR: | | Powiat Pabianicki, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice | |
| ZAMAWIAJĄCY: | | Powiat Pabianicki, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice | |
| OBIEKT: | | Budynek użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul.Zamkowa 6 nr działki 5/1; obręb: P-13 | |
| NAZWA PROJEKTU: | | Projekt budowlany przebudowy oraz montażu windy dla budynku użyteczności publicznej oraz przebudowa zewnętrznej instalacji wodociągowej dla inwestycji pod nazwą: „Dostosowanie budynku przy ul. Zamkowej 6 w Pabianicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.” Identyfikator dz. ewid.: 100802_1.0013.5/1. | |
| PROJEKTANT: | | mgr inż. Rafał Woszczalski upr. bud. nr LOD/3966/PWBE/19 w spec. instal., sieci i urządzeń elektrycznych i energ. bez ograniczeń. | |
| SPRAWDZIŁ: | | mgr inż. Krzysztof Kardecki upr. bud. nr LOD/4422/PBE/20 w spec. instal., sieci i urządzeń elektrycznych i energ. bez ograniczeń. | |
| TEMAT RYSUNKU: | | | |
| RZUT PARTERU - INSTALACJA UZIEMIAJĄCA | | | |
| BRANŻA: | | NR RYSUNKU: | |
| ELEKTRYCZNA | | PB | |
| DATA: | | SKALA: | |
| LISTOPAD 2025r. | | 1:100 | |
| | | EU1 | |
| Zastrzegam się, że treść prezentowana na niniejszym rysunku stanowi własność: Projektowanie Architektoniczne Michal Otomanski. Użytkownik w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zapisana jest w formie elektronicznej. Kopia lub rozpowszechnienie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody p.inż. na zasadach zapisanych w umowie z inwestorem. | | | |