

Wymiana rur Ø114,3x8 przy układzie mycia kotła linia 1 i 2

Zakres prac:

W ramach zadania należy wymienić rury Ø114,3x8 gat. X15CrNiSi25-20 (rurę dostarcza Zamawiający), należy odkuć wymurówkę znajdującą się w skrzynce osłonowej na odgięcia, należy przeciąć rurociąg w miejscu połączenia z rurą Ø114,3x4,5, odciąć rurę Ø114,3x8 przy skrzynce wyszlifować spoiny i zdemontować rurę Ø114,3x8 gat. X15CrNiSi25-20. Dociąć zgodnie z rysunkiem rurę Ø114,3x8 gat. X15CrNiSi25-20, fazować, uwzględniając różnicę grubości, zamontować w skrzynce, pospawać do skrzynki i pospawać z rurą Ø114,3x4,5 gat. 16Mo3