

Zmiana położenia filtra na ssaniu pompy ciepłowniczej nr 13

W ramach zadania należy zmienić o 90 stopni położenie filtra na ssaniu pompy ciepłowniczej nr 13, należy rozkręcić połączenia kołnierzowe przy istniejącym filtrze obrócić go o 90 stopni tak aby pokrywa znajdowała się na górze filtra, zamontować nowe uszczelki i skrócić filtr z kołnierzami.

Filtr DN400P25