

## **Przegląd rurociągów przesyłowych popiołu**

### **Dot. Linii nr 1 i 2**

Zakres prac związanych z przeglądem rurociągów przesyłowych popiołu spod kotłów, ECO i FGT linia 1 i 2 należy rozpocząć tuż za każdym ze zbiorników przesyłowych KKS: 01/02ETG31BB001, 01/02ETG41BB001, 01/02ETG20BB002 a zakończyć na wejściu do silosów magazynowych zlokalizowanych w budynku ob. 02. Należy rozkręcić wszystkie połączenia kołnierzowe przy wszystkich kolanach, zdemontować i wyczyścić wszystkie kolana, rozkręcić wszystkie połączenia kołnierzowe, sprawdzić i wyczyścić rurociągi przesyłowe. Zamontować nowe uszczelki, skrócić wszystkie połączenia kołnierzowe.

Dokonać pomiaru grubości ścianek rurociągów przesyłowych 6 pkt. Pomiarowych na każdym odcinku tzn. za odcinek należy przyjąć rurociąg między kołnierzami.