

## **Wymiana fragmentu obudowy odzūżlacza z króćcem**

W ramach zadania należy wymienić górny fragment obudowy odzūżlacza linia 1 i 2, fragment z króćcem przyłączeniowym do wentylatora, zdemontować wentylator, zmierzyć nowy fragment obudowy, wyciąć stary element, wspawać nowe płaskowniki z otworami, dociąć uszczelki, zamontować i skręcić nowy fragment kanału. Zamontować wentylator.



