



- LEGENDA
- uziom otokowy FeZn 30x4
  - drut ocynkowany FeZn Ø8
  - złącze kontrolne K-422

Uziom otokowy wykonać bednarąką ocynkowaną FeZn 30x4 mm. Bednarękę układać w odległości 1m od fundamentów budynku. Zwody poziome na budynku wykonać drutem ocynkowanym FeZn Ø 8mm. Na murowanych kominkach wentylacyjnych, instalację odgromową wykonać nienaprzężaną drutem stalowym ocynkowanym FeZn Ø8, na uchwytych odgromowych tworzywowych przyklejanych. Z instalacją odgromową na dachu należy potaczyć: metalowe rynny okapowe i spadowe, metalowe wywietrzaki dachowe, stalowe maszty antenowe itp. Zwody pionowe budynku wykonać przewodem FeZn fi 8mm układanym pod tynkiem w rurach instalacyjnych typu Grom fi 32. Złącza kontrolne instalacji odgromowej instalować w puszkach odgromowych podtynkowych ściennych. Wartość uziemienia instalacji odgromowej powinna wynosić R<10 omów

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, używany lub kopiowany, bez pisemnej zgody firmy aspi.

aspi

PROJEKT	BUDYNEK REMIZY OSP Z MAGAZYNEM OBRONY CYWILNEJ		
	IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 180603_2.0005.649/2 180603_2.0005.646/5 180603_2.0005.646/4		
TEMAT	RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA		
PROJEKTANT	ANDRZEJ WIKTOROWSKI Upr. w Spec. Elektrycznej PbK0148/POD/E14		
SPRAWDZAJĄCY	BARTOSZ WIKTOROWSKI Upr. w Spec. Elektrycznej PbK0121/POD/E26		
OPRACOWAŁ	ANDRZEJ WIKTOROWSKI		
SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:100	12.2025	E-6	ELEKTR.
autorskie studio projektowo-inwestycyjne ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46 e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl			