



Rozdzielnię główną w szkole należy rozbudować o dodatkowe zabezpieczenie nadmiarowoprądowe 3-fazowe C25A i podłączyć istniejący kabel zasilający ogród zimowy

Obudowa rozdzielni w II klasie izolacji.
Na etapie wykonawstwa potwierdzić u inwestora lokalizację urządzeń
Osprzęt natynkowy

		Nr rysunku
		E2
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA
RYSUNEK	schemat rozdzielni	27.11.2025
INWESTYCJA	Budowa ogrodu zimowego na potrzeby zespołu szkół centrum kształcenia rolniczego przy ul. Filmowej 1 w Bydgoszczy, dz. 15/21, obr. 199	
INWESTOR	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy, ul. Filmowa 1 85-836 Bydgoszcz	PT
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mirosław Siołkowski	
	NR UPRAWNIEN GP-KZ-7342/261/92	
Opracował	mgr inż. Marcin Japiński	