



im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	
Ryglice	
Wpłynęło dnia	25.04.2016
L.dz.	179/2016
Ilość zał.	Podpł.

Kraków, dnia 17 kwietnia 2016 r.

**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

WZ.5595.78.1.2016

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.), § 2 ust. 3a oraz § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z wnioskiem znak: SP-261-1/14 z dnia 12 lutego 2016 r. (data wpływu: 19 lutego 2016 r.) P. Agaty Sus - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Tarnowska 29, 33-160 Ryglice oraz P. Anny Sikorskiej - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Tarnowska 25, 33-160 Ryglice, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Stanisława Pawlikowicza, Nr upr. 110/98/R oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr Władysława Świdra, Nr upr. 541/2011, w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- zamknięcia drzwiami oraz wyposażenia w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu klatek schodowych,
- długości dojścia ewakuacyjnego,
- szerokości drzwi w świetle stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń,
- szerokości spoczników klatki schodowej,
- szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej

w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum zlokalizowanym przy ul. Tarnowskiej 29 w Ryglicach

w y r a ż a m z g o d ę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 245, § 256 ust. 3, § 239 ust. 1, § 68 ust. 1 oraz § 242 ust. 1 rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazań opracowania pn.: „*EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ n/t zastosowań rozwiązań zamiennych w stosunku do niespełnienia warunków ewakuacji polegających na braku wydzielienia i zamknięcia drzwiami oraz wyposażenia w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu z klatki schodowej w budynku średniowysokim zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III oraz braku zapewnienia drogi pożarowej do budynku, a dotycząca: SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM w RYGLICACH ul. Tarnowska 29, 33-160 Ryglice*” z miesiąca listopada 2015 r. tj.:

1. *Zastosowanie w obiekcie systemu sygnalizacji pożarowej obejmującego swoim zakresem ochronę dróg ewakuacyjnych.*
2. *Wydzielenie segmentów S1, S2 oraz S3 ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 wraz z zamknięciem drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60S zgodnie z częścią graficzną.*
3. *Zapewnienie w strefach pożarowych segmentów S1 oraz S2 możliwości ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji.*
4. *Zastosowanie na granicy stref pożarowych drzwi o szerokości min. 1,70 m przy wymaganej szerokości co najmniej 1,2 m.*
5. *Wykonanie w budynku instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych (oświetlenie ewakuacyjne korytarzy i klatek schodowych) spełniające wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2005 „Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne”.*
6. *Wyposażenie w samozamykacz drzwi stanowiących wyjście z pomieszczeń: kuchni, zaplecza materiałów do chemii, informatyki i biblioteki.*
7. *Zapewnienie dojazdu pożarowego do segmentu S1 wzdłuż wschodniej i zachodniej ściany elewacyjnej.*

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. odstąpiono od uzasadnienia.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 K.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art.143 K.p.a.).



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

z up.

st. bryg. mgr inż. Piotr Kowal

Zastępca

Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

- 1 x Agata Sus + 1 egz. Ekspertyzy.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Tarnowska 29
33-160 Ryglice,
- 1 x Anna Sikorska
Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Tarnowska 25
33-160 Ryglice,
- 1 x a/a.

Do wiadomości:

- 1 x KM PSP w Tarnowie + 1 egz. Ekspertyzy.

