



LEGENDA:

- - przewody inst. gazowej
- filtr siatkowy
- zawór odcinający
- zawór MAG-3

UWAGI:

Instalację gazową wykonywać z rur przewodowych dla mediów palnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach:
- należy stosować rury stalowe przewodowe dla mediów palnych wg normy PN-EN ISO 3183, poziom specyfikacji wyrobu PSL2.

Rury gazowe powinny charakteryzować się wymaganymi wartościami udarności określonymi w Polskich Normach.

Przejścia przez ściany wykonać z wykorzystaniem tuleji ochronnych.

ERMS

Sp. z o.o.

ERMS Sp. z o.o.

ul. Zmartychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań
tel: 609 509 904, 609 282 609

NAZWA PROJEKTU	TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA		
TYTUŁ RYSUNKU	AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ		
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław MACIEJEWSKI		
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LOD/0705/PWOS/07		
OPRACOWANIE	mgr inż. Grzegorz OLEJNIK		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mirosław CABAN		
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	18/97/WŁ		
	DATA SPORZĄDZENIA: 06.2025r.	SKALA ---	NR RYS. K.04