



Wszystkie wentylatory dachowe wyposażać w wyłączniki serwisowe.

Kanale wentylacji mechanicznej wywiewnej z mieszkań z rur stalowych ocynkowanych spiro należy izolować termicznie wełną mineralną w osłonie z folii aluminiowej o grubości 20 mm. U podstaw pionów zastosować odstojniki do czyszczenia i konserwacji. Na dachu żelować wełną mineralną gr. 40mm i zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewkami.

# ERMS

Sp. z o.o.

ERMS Sp. z o.o.  
ul. Zmartychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań  
tel: 609 509 904, 609 282 609

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK WIELORODZINNY		
TYTUŁ RYSUNKU	INST. SANITARNE – WOD.–KAN. I WENTYLACJI RZUT DACHU		
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław MACIEJEWSKI		
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIE	LOD/0705/PWOS/07 mgr inż. Grzegorz OLEJNIK		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mirosław CABAN		
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	18/97/WŁ		
NR PROJEKTU 0 03 71	DATA SPORZĄDZENIA: 06.2024r.	SKALA 1:100	NR RYS. CO.06