



Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

WPZ.52840.113.3.2025
Szczecin, 22 lipca 2025 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 188) w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r., poz. 822 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku strony – Politechnika Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin z dnia 4 czerwca 2025 r., dotyczącego uzgodnienia rozwiązań zamiennych dla budynku Politechniki Morskiej w Szczecinie zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2, wskazanych w ekspertyzie technicznej - aneks nr 2 z maja 2025 r., wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Marka Gendka oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Macieja Furmańczyka,

wyrażam zgodę

na zastosowanie rozwiązań zaproponowanych w ekspertyzie technicznej, polegających na:

- wyposażeniu budynku nr 1 i 2 oraz budynku nr 3 w system sygnalizacji pożarowej (ochrona całkowita), wykonany zgodnie z uznanym normatywem, który zostanie połączony (urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe) z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem, wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. System będzie miał możliwość nadawania komunikatów głosowych,
- zamknięciu klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi, w sposób wskazany w ekspertyzie technicznej,
- wyposażeniu klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu, w sposób wskazany w ekspertyzie technicznej,
- podziale budynku na strefy pożarowe, w sposób wskazany w ekspertyzie technicznej,
- zamknięciu pomieszczeń wskazanych w ekspertyzie technicznej drzwiami przeciwpożarowymi,
- zastosowaniu drzwi dymoszczelnych w korytarzach stanowiących drogi ewakuacyjne, w sposób wskazany w ekspertyzie technicznej,
- zamknięciu zejść do piwnicy drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60,
- zastosowaniu na drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem naturalnym, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zgodnego z PN-EN,
- zabezpieczeniu do stopnia NRO, w miejscach wskazanych w ekspertyzie technicznej, drewnianej konstrukcji dachu,

- zamontowaniu samozamykaczy w drzwiach do Sali Senatu (pom. 3.13),
- zamontowaniu samozamykaczy w drzwiach które po całkowitym otwarciu zawężają szerokość dróg ewakuacyjnych,
- wykonaniu zespołów kablowych systemu sygnalizacji pożarowej zasilających sygnalizatory akustyczne oraz elektrotrzymacze drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych w systemie sygnalizacji pożarowej w sposób wskazany w ekspertyzie technicznej,

jako rozwiązań zamiennych w odniesieniu do następujących wymagań przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r., poz. 822 ze zm.):

- § 19 ust. 6 ww. rozporządzenia – budynek nie będzie wyposażony w zawory 52,
- § 24 ust. 2 ww. rozporządzenia – instalacja wodociągowa przeciwpożarowa w budynku nie będzie miała zapewnionego zapasu wody o łącznej pojemności nie mniejszej niż 100 m³ w jednym lub kilku zbiornikach przeznaczonych do tego celu,
- § 29 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia – budynek nie zostanie wyposażony w dźwiękowy system ostrzegawczy.

Uzasadnienie

Niniejsze postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony. Biorąc powyższe pod uwagę, stosownie do postanowień art. 126 w związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Zwracam uwagę, iż pozostałe wymagania powinny być zrealizowane zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach przeciwpożarowych.

Niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.

st. bryg. Krzysztof Makowski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Załączniki:

1 egzemplarz ekspertyzy technicznej stanowiący integralną część postanowienia (strony ostemplowane pieczęcią KW PSP w Szczecinie) wraz z klauzulą informacyjną dla interesantów.

Otrzymuje pełnomocnik:

Marek Gendek

ul. Milczańska 29/2

70-107 Szczecin – list polecony zpo

Do wiadomości:

Komendant Miejski PSP w Szczecinie

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	73703.292725.284870
Nazwa dokumentu	WPZ.52840.113.3.2025 postanowienie.pdf
Tytuł dokumentu	WPZ.52840.113.3.2025 postanowienie
Sygnatura dokumentu	WPZ.52840.113.3.2025
Data dokumentu	22.07.2025 00:00:00
Skrót dokumentu	087203CE26F0151A138E77603B0AD4285FA9B18A
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	22.07.2025
Sygnatariusz	Krzysztof Makowski
Stanowisko	Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.126.43.43.
Data wydruku:	22.07.2025 11:08:26
Autor wydruku:	Kostrzewa Arkadiusz