

Raport projektu Aspiracyjna czujka dymu

Komentarz:

Detektor dla szybu windy

Klasa EN 54-20	Zgodność z EN 54-20	możliwe przyczyny
C	Tak	
B	Tak	
A	Tak	

Nazwa projektu:	Aspiracyjna czujka dymu CSZ3
Data utworzenia projektu:	2024-10-20 09:46:19
Stopień wentylatora:	II
Temperatura otoczenia [°C]	20
Ciśnienia otoczenia [hPa]	950,0

	Sieć rur I	Sieć rur II
Maksymalna dopuszczalna czułość czujnika dymu EN 54-20 klasa C	1,646	--
Maksymalna dopuszczalna czułość czujnika dymu EN 54-20 klasa B	0,286	--
Maksymalna dopuszczalna czułość czujnika dymu EN 54-20 klasa A	0,098	--
Maksymalny czas transportu [s]	26	--
Całkowita długość instalacji zasysającej [m]	17,28	--
Liczba punktów zasysania	4	--