

23
Dębica dn. 04.03.2026 r.

Gmina Miasta Dębica

ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

**WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
NR TD/OTR/OME/K/WT/KS/ 66/2026**

W związku z zaistniałą kolizją istniejącej infrastruktury energetycznej z budową aktywnego placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego w Dębicy przy ul. Sienkiewicza podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. W obszarze objętym kolidującą inwestycją znajdują się odcinki linii kablowych nn zasilanych ze stacji TRDS433 Dębica Rzeszowska Pd.1 obwód nr 5 relacji TRDS433-ZK51; obwód nr 3 relacji TRDS433-ZK63; oraz odcinek linii kablowej nn zasilany ze stacji TRDS432 Dębica Rzeszowska Pd.2 obwód nr 5 relacji TRDS432-ZK50. W celu usunięcia kolizji należy przebudować kolidujące odcinki linii energetycznej po trasie poza obszarem kolizji w obrębie nieruchomości Inwestora. Nowe odcinki kabli ułożyć w rurach ochronnych (każdy kabel w oddzielnej rurze o średnicy wewn. 110mm; koloru niebieskiego).
2. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanej inwestycji z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami TAURON Dystrybucja S.A. dostępnymi na stronie www.tauron-dystrybucja.pl.
3. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze.
4. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych z Jednostki Terenowej Dębica (Dębica ul. Mościckiego 1; tel. 14/ 3131170) a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
5. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w tym uprawnienia do wykonywania prac w technologii pod napięciem.
7. W pobliżu istniejących kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
8. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem ich do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
9. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej i elektronicznej.
10. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Umowy, w której określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.


11. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisana Umowa i uzgodniony projekt ze stroną TD SA. Umowę należy podpisać przed uzgodnieniem projektu.
12. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
- Osoba do kontaktu: Karol Starostka (tel. 14/ 3131157).

100-443887-100

Kopia:
1x OME2 a/a

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnów

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



Gmina Miasta Dębica

ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

Nr pisma: TD26- 03-0449325-01
Data: 23.03.2026
Sprawa: Warunki usunięcie kolizji
Kontakt: Wydział Eksploatacji
Telefon: 14/ 3131157
E-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Państwo

Odpowiadając na Państwa wniosek informujemy, że wyrażamy zgodę na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A. na nieruchomości obejmującej działki nr 198/51; 198/52; 198/26 w obrębie nr 3 w Dębicy przy ul. Sienkiewicza.

Realizacja usunięcia kolizji jest uzależniona od podpisania Porozumienia i odbywa się kosztem i staraniem wnioskodawcy. Określone warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Porozumienia stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Do zawarcia Porozumienia są wymagane:

1. Dokumenty identyfikujące Inwestora jako stronę Porozumienia (*dla inwestorów komercyjnych: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru sądowego, umowę spółki - dotyczy spółki cywilnej, decyzję o nadaniu NIP i REGON, numer konta bankowego firmy; dla osób fizycznych: numer PESEL*).
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny upoważniający Inwestora do dysponowania nieruchomością, zawierający nr działki oraz nr KW których usunięcie kolizji dotyczy

W celu zawarcia Porozumienia należy skontaktować się z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Tarnów, Wydział Eksploatacji (tel. kont. nr - 14/ 631 4247; Dębica ul. Mościckiego 1).

Wyrażona w niniejszym piśmie zgoda na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej oraz załączone do niego warunki techniczne usunięcia kolizji są ważne przez okres dwóch lat od daty sporządzenia niniejszego pisma (tj. do dnia 23-03-2028 roku). TAURON Dystrybucja S.A. może wycofać zgodę lub zmienić warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez wnioskodawcę informacje lub udostępnione dokumenty okazały się niezgodne z prawdą albo uległy modyfikacji. Dotyczy to również przypadku w którym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogłaby mieć wpływ na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Prosimy, by w korespondencji powoływać się na nr pisma.

Łączymy wyrazy szacunku

Załączniki:

Załącznik nr 1 - warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej
Załącznik nr 2 - projekt Porozumienia na usunięcie kolizji.

k.o.
1x OME2 a/a

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Tarnowie
Starszy Specjalista ds. Eksploatacji Sieci
Wydział Eksploatacji
Kierownik

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

Kapitał zakładowy (wpłacony): 560 450 156,22 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

tauron-dystrybucja.pl