



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

Łowicz, dnia 13 lutego 2026 r.

WL.ZUZ.4210.1251.2025.AK

DECYZJA

Działając na podstawie art. 389 pkt 1 w odniesieniu do art. 35 ust.3 pkt 7 oraz do art. 16 ust. 1, pkt 69, art. 389 pkt 6, w związku z art. 16 pkt 65 lit. f, art. 393 ust. 4, art. 396 ust 1, art. 397 ust. 3 pkt 2 i ust 4, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 400 ust 1 i 4, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust 1 i 2, art. 414, art. 415, art. 417, art. 418 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960; dalej Prawo wodne), w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1311) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024, poz. 572; dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku skierowanego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Rybickiego występującego w imieniu i na rzecz na mocy udzielonego pełnomocnictwa Wójta Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, który wpłynął do Zarządu Zlewni w Łowiczu 17.11.2025 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego wylotu rowu krytego do rzeki Moszczenicy usytuowany na działkach o nr ew. 86/3, 53/5 obręb 0014 Stare Skoszewy, gm. Nowosolna, pow. łódzki wschodni oraz na usługę wodną w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej nr 106322E w Starych Skoszewach, z odwadnianej powierzchni zlewni rzeczywistej Frz = 0,3161 ha przy powierzchni zlewni zredukowanej Fzr = 0,2740 ha,

orzekam

I. Udzielić Wójtowi Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu rowu krytego z prefabrykatu o średnicy 400 mm do rzeki Moszczenicy wraz z umocnieniami skarp płytami żelbetowymi pełnymi usytuowany na działkach o nr ew. 86/3, 53/5 obręb 0014 Stare Skoszewy, gm. Nowosolna, pow. łódzki wschodni, określony poprzez współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 7 X: 5747105.44; Y: 7405695.53 oraz rzędnej dna wylotu na poziomie 172,10 [m n.p.m.].
2. usługę wodną – polegającą na odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej nr 106322E w Starych Skoszewach (na odcinku od drogi gminnej nr 106306E do drogi powiatowej DP 1150E), z odwadnianej powierzchni zlewni rzeczywistej Frz = 0,3161 ha przy powierzchni zlewni zredukowanej Fzr = 0,2740 ha., w ilości łącznej odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych:

$$Q_{\max. s.} = 0.045 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr. roczne}} = 1647 \text{ m}^3/\text{rok}$$

przy zachowaniu parametrów jakościowych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód i opadowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311):

węglowodory ropopochodne do 15 mg/l

zawiesina ogólna do 100 mg/l

II. Zobowiązać Wójta Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, do:

1. wykonania robót związanych z wykonaniem urządzenia wodnego, zgodnie z przedstawionym operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i normami oraz w sposób niezagrożący bezpieczeństwu ludzi i mienia;
2. prowadzenia robót w sposób nie kolidujący z innymi urządzeniami technicznymi, znajdującymi się w obrębie pasa robót;
3. prowadzenia robót przy dogodnych warunkach atmosferycznych, w sposób eliminujący zagrożenia zmianami stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
4. wykonania robót zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.);
5. pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem oraz wykonania dodatkowych urządzeń i zabezpieczeń, zapobiegających szkodom w przypadku naruszenia, poprzez wykonanie czynności – określonych w pkt. I decyzji – interesu osób trzecich;
6. dokonania zgłoszenia urządzenia wodnego, o którym mowa w art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia do Zarządu Zlewni w Łowiczu;
7. zastosowania urządzeń podczyszczających dla odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych tj. separatorów substancji ropopochodnych i osadników zawiesin, jeżeli wystąpi konieczność ich zastosowania;
8. natychmiastowego usunięcia wszelkich awarii systemu podczyszczającego wody opadowe lub roztopowe;
9. utrzymywania w należyтым stanie technicznym i sanitarnym wszystkich urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, zgodnie z przedstawionym operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i normami oraz w sposób niezagrożący bezpieczeństwu ludzi i mienia;
10. prowadzenia właściwej konserwacji i eksploatacji oraz wykonywania niezbędnych remontów instalacji do oczyszczania wód opadowych lub roztopowych;
11. dokonywania, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w książce eksploatacji tych urządzeń;
12. obsługi oraz eksploatacji urządzeń wodnych zgodnie z przepisami BHP i informacją zawartą w operacie wodnoprawnym;
13. prowadzenia wszelkich prac, związanych z prawidłowym utrzymywaniem urządzeń wodnych, jak również związanych z utrzymaniem terenu wokół wyżej wymienionych urządzeń, w należyтым stanie technicznym;

14. Odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w ilościach nieprzekraczających wartości ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym i o składzie nieprzekraczającym wartości parametrów zanieczyszczeń, określonych w przepisach prawa;
 15. Wykonawca powinien poinformować właściwy miejscowo Nadzór Wodny z wyprzedzeniem 7-dniowym o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót w obrębie koryta cieku;
 16. Po zakończeniu robót wykonawca usunie ewentualne uszkodzenia koryta rzeki Moszczenicy powstałe w trakcie robót oraz niezwłocznie przedłoży mapę powykonawczą w Zarządzie Zlewni w Łowiczu w celu dokonania zmian w ewidencji urządzeń melioracji wodnych.
 17. Prace/roboty budowlane w korycie rzeki winny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej do projektowania lub odpowiadające wyżej wymienionym.
 18. Zalecany jest prowadzenie robót budowlanych związanych z wykonaniem umocnień wyłącznie w okresie niskich stanów wód w rzece Moszczenica.
 19. Skarpy i dno rzeki winny zostać trwale zabezpieczone przed rozmyciem w wyniku realizacji zrzutu wód opadowych lub roztopowych na odcinku 5 m powyżej i 20 m poniżej planowanego do wykonania wylotu;
 20. Utrzymywaniu koryta rzeki Moszczenicy na wyznaczonych odcinkach. Tym samym wskazuje się następujące odcinki koryta rzecznoego do utrzymania tj. powyżej wylotu na długości nie mniejszej niż 10 m; natomiast poniżej wylotu na długości nie mniejszej niż 100 m, polegającym m. in. na każdorazowym usuwaniu przetamowań, zamulenia i roślinności z dna cieku oraz wykaszanie z wygrabieniem roślinności ze skarp wraz z zagospodarowaniem wydobytego materiału/odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 21. Postępowania z opadami powstającymi w procesie oczyszczenia ścieków zgodnie z ustawą o odpadach;
 22. Pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkód i strat, powstałych w związku z wydanym pozwoleniem oraz wykonania dodatkowych urządzeń i zabezpieczeń, zapobiegających szkodom w przypadku naruszenia, poprzez wykonanie czynności – określonych w pkt. I decyzji – interesu osób trzecich;
- III. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn – zgodnie z art. 415, art. 417 oraz art. 419 ustawy Prawo wodne.
- IV. Zgodnie z art. 400 ust. 1 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji, na czas określony nie dłużej niż 30 lat a w przypadku pozwolenia o jakim mowa w pkt I decyzji dotyczącym usługi wodnej pozwolenia udziela się na okres 30 lat od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.
- V. Zgodnie z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tej nieruchomości i urządzeń.
- VI. Ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego obciążają Wójta Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź.
- VII. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może, w drodze decyzji, nałożyć na zakład obowiązek wykonania ekspertyzy oraz przedstawienia jej temu organowi, w terminie określonym w tej decyzji, co wynika z art. 410 ust. 1 pkt 1 ustawy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Łowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

tel.: +48 46 811 50 60 | e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-warszawa

Strona 3 z 6

Prawo wodne. Na podstawie zapisów tej ustawy, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może zmienić to pozwolenie w zakresie, o którym mowa w art. 403 ust. 1-6 ustawy Prawo wodne, jeżeli zmiana jest uzasadniona treścią ekspertyzy.

- VIII. Niniejsza decyzja nie stanowi zgody na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przyległych do istniejących urządzeń.
- IX. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
- X. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie operatu wodnoprawnego znajdującego się w aktach sprawy, sporządzonego w październiku 2025 r. przez Pana Ireneusza Kujawę wraz z uzupełnieniem z datą wpływu 22 grudnia 2025 r. oraz 26 stycznia 2026 r.
- XI. Niniejsza decyzja została wydana przy uwzględnieniu zapisów pisma z dnia 21 stycznia 2026 r. znak: WLD.430.1.2026 wydanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Łódź Wschód.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2025 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek skierowany przez pełnomocnika Pana Andrzeja Rybickiego występującego w imieniu i na rzecz na mocy udzielonego pełnomocnictwa Wójta Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, wraz z uzupełnieniem z datą wpływu 22 grudnia 2025 r. oraz 26 stycznia 2026 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego wylotu rowu krytego do rzeki Moszczenicy usytuowany na działkach o nr ew. 86/3, 53/5 obręb 0014 Stare Skoszewy, gm. Nowosolna, pow. łódzki wschodni oraz na usługę wodną w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej nr 106322E w Starych Skoszewach, z odwadnianej powierzchni zlewni rzeczywistej Frz = 0,3161 ha przy powierzchni zlewni zredukowanej Fzr = 0,2740 ha.

Do wniosku załączono dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego, sporządzonego w wersji papierowej oraz na elektronicznym nośniku danych, opis zamierzonego przedsięwzięcia sporządzony w języku niotechnicznym oraz komplet innych wymaganych przepisami prawa załączników.

Po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją stwierdzono, że wymaga ona uzupełnienia, w związku z tym pismem znak: WL.ZUZ.4210.1251.2025.AK z dnia 20 listopada 2025 roku wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 20 stycznia 2026 roku znak: WL.ZUZ.4210.1251.2025.AK Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu stosownie do art. 61 § 4 k.p.a. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.

Zawiadomienie o jego wszczęciu podano też w formie informacji do publicznej wiadomości zgodnie do art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne. Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie była umieszczona na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Łowiczu, Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Nowosolna.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy k.p.a. tutejszy organ poinformował też, że stroną przysługuje czynny udział w postępowaniu i możliwość zapoznania się z aktami sprawy, w tym załączonym do wniosku operatem wodnoprawnym w siedzibie Zarządu Zlewni w Łowiczu.

W toku postępowania nie zostały wniesione wyjaśnienia, uwagi czy dowody w sprawie do chwili wydania niniejszej decyzji.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Łowiczu
ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz
tel.: +48 46 811 50 60 | e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Stosownie do art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych. W myśl art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne, ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach wodnych to rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym art. 16 pkt 65 lit. f wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych.

Stosownie do art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy, usługi wodne obejmują odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest wykonanie urządzenia wodnego wylotu rowu krytego do rzeki Moszczenicy usytuowany na działkach o nr ew. 86/3, 53/5 obręb 0014 Stare Skoszewy, gm. Nowosolna, pow. łódzki wschodni oraz na usługę wodną w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej nr 106322E w Starych Skoszewach, z odwadnianej powierzchni zlewni rzeczywistej $Frz = 0,3161$ ha przy powierzchni zlewni zredukowanej $Fzr = 0,2740$ ha.

Wody opadowe lub roztopowe z projektowanej do przebudowy drogi gminnej nr 106322 E odprowadzane będą za pomocą dwu studzienek ściekowych ulicznych do studni rewizyjnej przepadowej z osadnikiem, a następnie rowem krytym $\varnothing 400$ mm z wylotem na rzędnej 172,10 m n.p.m. do rzeki Moszczenicy w km 55+326.

Wylot będzie zlokalizowany na działkach ewidencyjnych nr 86/3 (obręb 0014 Stare Skoszewy) i nr 53/5 (obręb 0014 Stare Skoszewy), zostanie wykonany w formie gotowego prefabrykatu. W rejonie wylotu zaprojektowano umocnienie skarp płytami żelbetowymi pełnymi, a dno rzeki narzutem kamiennym.

Tutejszy organ pragnie również nadmienić, że zgodnie art. 261 ustawy Prawo wodne grunty pokryte wodami zajętych przez urządzenie wodne stanowiące własność Skarbu Państwa oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną. Wobec powyższego podmioty zobowiązane są do zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z odpowiednią jednostką Wód Polskich.

Jak wynika z dokumentacji wodnoprawnej planowane do wykonania działania inwestycyjne oraz zamierzone korzystanie z wód, nie spowodują naruszenia ustaleń dokumentów, o jakich mowa w art. 396 ust 1 ustawy. Prawo wodne.

Przedmiotowa inwestycja jest usytuowana w zasięgu Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Moszczenica do Dopływu z Besiekierza o kodzie PLRW20001027223, w granicach regionu wodnego Środkowej Wisły. Ponadto inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) PLGW200063. Przedmiotowa inwestycja nie stoi i nie zagrazi osiągnięciu celów środowiskowych wskazanych dla JCWP i JCWPd.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko, przyrodę i krajobraz oraz będzie

wykonana zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. 2024 r., poz. 1478 ze zm.).

Dodatkowo analizowany teren nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie z informacją przedstawioną powyżej planowana inwestycja nie wpłynie na zwiększenie zagrożenia powodziowego.

Zgodnie z art. 410 ustawy Prawo wodne w przypadku naruszenia interesu osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wody w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, może nałożyć na zakład posiadający pozwolenie obowiązek wykonania ekspertyzy. Na podstawie wyżej wzmiankowanej ustawy organ właściwy do wydania pozwolenia może zmienić pozwolenie w zakresie obowiązków, o których mowa w art. 403.

W odniesieniu do powyższych ustaleń należy uznać, że nie zachodzą przeszkody do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

1. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót, bez uzyskania innych zezwoleń przewidzianych prawem.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99 -400 Łowicz, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Z up. Dyrektora
p.o. Z-CY DYREKTORA
Roman Wodzyński
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Pan Andrzej Rybicki, ul. Jonschera 4/16, 91-849 Łódź,
2. RZGW Warszawa,
3. Pani Iwona Matyla Pyszka,
4. aa.

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Łódź Wschód.

Pobrano opłatę zgodnie z art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960).

Potwierdzenie integralności oraz pochodzenia dokumentu elektronicznego od podmiotu publicznego

Niniejszy dokument stanowi integralne odzwierciedlenie treści dokumentu przekazanego w wersji elektronicznej do Poczty Polskiej S.A. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zintegrowanego z systemem teleinformatycznym Poczty Polskiej S.A. zgodnie z art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320).

Integralność oraz pochodzenie dokumentu elektronicznego od podmiotu publicznego zostały zapewnione z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej.

Dokument elektroniczny został przekształcony na wersję papierową zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz.2320).

Adres Doręczeń Elektronicznych Nadawcy	AE:PL-45656-61757-AUEUD-13
Data i czas nadania	Data: 13.02.2026 Czas: 13:07:22
Liczba kartek	3 + 1 kartka adresowa zawierająca potwierdzenie integralności dokumentu
Autor wydruku	Poczta Polska S.A - Operator Wyznaczony, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320)
Data i czas wydruku	Data: 13.02.2026 Czas: 20:18:56



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**
WL.ZUZ.4210.1251.2025.AK

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 i art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1691; zwanej dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku skierowanego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Rybickiego występującego w imieniu i na rzecz na mocy udzielonego pełnomocnictwa Wójta Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź zaświadcza się, iż decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13 lutego 2026 r. znak: WL.ZUZ.4210.1251.2025.AK wydana na rzecz Wójta Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego wylotu rowu krytego do rzeki Moszczenicy usytuowany na działkach o nr ew. 86/3, 53/5 obręb 0014 Stare Skoszewy, gm. Nowosolna, pow. łódzki wschodni oraz na usługę wodną w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej nr 106322E w Starych Skoszewach, z odwadnianej powierzchni zlewni rzeczywistej $Frz = 0,3161$ ha przy powierzchni zlewni zredukowanej $Fzr = 0,2740$ ha, stała się z dniem 17 marca 2026 r. ostateczną i podlega wykonaniu.

DYREKTOR

Kamil Malejka
/dokument podpisany elektronicznie/
2026-04-13

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Pan Andrzej Rybicki, ul. Jonschera 4/16, 91-849 Łódź,
2. Aa.

Uiszczono opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 1154).