

Warszawa, 06/11/2023

**Waldemar Blaszcze**

Specjalista ds. dokumentacji technicznej  
Zespół ds. Uzgodnień Branżowych  
i Dokumentacji Technicznej Sieci  
e-mail: [w.blaszcze@tktelekom.pl](mailto:w.blaszcze@tktelekom.pl)  
tel. + 48 58 7211356, 697045505

**JAAS STUDIO Sp. z o.o.**  
ul. Piastowska 5/11  
80-332 Gdańsk

Nr ref.: LBPS-e-508/0625/2023

**Dotyczy: Uzgodnienie sposobu zabezpieczenia infrastruktury TK Telekom sp. z o.o. na potrzeby zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowany dworzec autobusowy w Grudziądzu - ul. Dworcowa w Grudziądzu na działkach nr 1/28 (cz.), 1/15, 1/16, 71 (cz.) obręb 0091 i nr 14 (cz.) obręb 0092”**

Odpowiadając na pismo z dnia 13.10.2023 r. TK Telekom sp. z o.o. uzgadnia z zaleceniami i uwagami na etapie wykonawstwa inwestycję pn. „Zintegrowany dworzec autobusowy w Grudziądzu - ul. Dworcowa w Grudziądzu na działkach nr 1/28 (cz.), 1/15, 1/16, 71 (cz.) obręb 0091 i nr 14 (cz.) obręb 0092”, w zakresie sposobu zabezpieczenia infrastruktury TK Telekom sp. z o.o.

1. W obszarze projektowanej budowy zintegrowanego dworca autobusowego w Grudziądzu - ul. Dworcowa w Grudziądzu na działce nr 1/28 (cz.) obręb 0091, przebiega fragment kanalizacji kablowej wielootworowej ze studnią kablową, w której ułożony jest kabel światłowodowy XOTKtdD 28J firmy Netia S.A. relacji Grudziądz – Jabłonowo Pomorskie, współużytkowany i utrzymywany przez naszą Spółkę. Fragment trasy kabla w kanalizacji z zaznaczono na planie PZT kolorem pomarańczowym i opisano.
2. W miejscu kolizyjnym, należy dokonać dokładnej lokalizacji położenia uzbrojenia telekomunikacyjnego w gruncie.