

[illegible]

ROZWINIĘCIE INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 45/39° C
POZIOMY ROZPROWADZAJĄCE I ROZDZIELACZE CZ.BIUROWA - SP10, SP11
SKALA 1:50

LEGENDA:

- 1.39 W.C.
T_z=20°C
Q_{co}=250W
- Nr pomieszczenia
- Obliczeniowa temperatura zimą w pomieszczeniu
- Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła
- Rurociąg zasilający ogrzewania niskotemp.
- Rurociąg powrotny ogrzewania niskotemp.
- Pętla ogrzewania podłogowego
- Bezprzewodowa listwa sterująca ogrz.podłogowym, 8-obiegów, 1x230V oraz moduł rozszerzający o dodatkowe 4 obiegi
- Bezprzewodowy, tygodniowy, cyfrowy regulator temp.
- Zawór dn 15mm odcinający, kulowy, gwintowany z motylikiem do instalacji grzewczych
- Zawór równoważący dn 15mm do instal.grzewczych
- Zawór spustowy dn 15mm
- Automatyczny zawór odpowietrzający dn 15mm z zaworem stopowym
- Kierunek i wielkość spadku przewodów
- Rozdzielacz ogrzewania podłogowego nr 10 z 7-ma pętlami z przepływomierzami lub zaworami regulacyjnymi z siłownikami termoelektrycznymi N.C. 2300V

Jednostka projektowa	"EFEKT" Małgorzata Nowaczyńska 35-328 Rzeszów, ul.Ks.J.Popiełuszki 20/42		
Inwestor	Powiat Leżański ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk		
Obiekt	Przebudowa zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach wraz z altaną oraz kanalizacją deszczową		
Adres	Piskorowice 295, działka nr ewid.: 491/2, Obręb: 0030 Piskorowice, Jednostka ewid.: 180804_2 Leżajsk		
Branża	instalacje sanitarne		
Faza	projekt wykonawczy		
Projektant	Andrzej Zabratyński	instalacje sanitarne S-114/76	
Sprawdzający	mgr inż. Małgorzata Nowaczyńska	instalacje sanitarne	
Data	październik 2018		
Tytuł rysunku	POZIOMY ROZPROWADZAJĄCE I ROZDZIELACZE CZ.BIUROWA-SP10,SP11		
Skala	1:50		
Numer	S-14		